

6х 203/18 от 07.08.18



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ"  
(ГАУ "Госэкспертиза Республики Мордовия")**

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,  
ул. Советская, 109  
Тел.: (8342) 24-17-17, факс: (8342) 47-48-79  
E-mail: exp\_mor@mail.ru


02 . 07 . 2018 № 229 /18  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Разъяснение

На запрос ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» исх. № 210/18 от 14.06.2018 о разъяснении разночтения в положительном № 13-1-5-0024-07 от 25.07.2007 «Управления государственной экспертизы Республики Мордовия» по рабочему проекту «Жилая застройка в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г. Самары. Вторая очередь строительства. 17-ти этажный, четырех секционный жилой дом, каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной (Б-1). Третья очередь строительства. 17-ти этажный, четырех секционный жилой дом, каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной (Б-2)» сообщаем, что в описательной части названного выше положительного заключения на странице 7 в пункте 7.5 «Конструктивные решения» (дефис 9) вместо «- диафрагмы – монолитные из бетона класса В25 толщиной 160 мм» следует читать:

«- диафрагмы – сборные железобетонные толщиной 160 мм изготовлены из бетона класса В25».

Начальник ГАУ  
"Управление Государственной  
экспертизы Республики Мордовия"

 **Е.А. Терелов**

Эксперт:  
Левкин А.А.  
тел. 23-25-78 