

**Общество с ограниченной ответственностью
«Верхне-Волжский Институт Строительной Экспертизы и Консалтинга»
(ООО «Ярстройэкспертиза»)**

150000 Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.30, офис 26. тел. (4852) 67-44-85
ИНН:7604268162 КПП: 760401001 ОГРН:1147604016603 ОКПО 12657417

№ 1 от 10.01.2019

ООО «Виктория СКК»

на исх. _____ от _____
Информационное письмо

По объекту капитального строительства «Многосекционный жилой дом с объектами обслуживания и подземной парковкой на пересечении улицы Титова и переулка Рижского в г. Екатеринбурге. 1 очередь строительства. Секция 1.2. 1 период строительства», получившем положительное заключение от 02.02.2018 № 76-2-1-3-0044-18, допущена техническая ошибка в разделе проектной документации «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в части количества машино-мест. Следует читать в следующей редакции:

«На открытой автостоянке выделены места для парковки автомашин водителей, относящихся к маломобильным группам населения 3 машино-места (не менее 10% от общей вместимости учреждений обслуживания) пользующихся креслами-колясками, размером 6,0х3,6 м.»

Так же в подразделе «Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)» слова: «Природная сейсмичность участка изысканий определена согласно Картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015 (А, В, С) СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах»: сейсмичность составляет по Карте ОСР-2015-А - менее 6 баллов, по Карте ОСР-2015-В - 6 баллов, по Карте ОСР-2015-С - 8 баллов.» читать в следующей редакции: «Природная сейсмичность участка изысканий определена согласно Картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015 (А, В) СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах»: сейсмичность составляет по Карте ОСР-2015-А - менее 6 баллов, по Карте ОСР-2015-В - 6 баллов.»

Генеральный директор

А.Н. Голдаков

