

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМХОТЕП»

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

№

4	4	-	2	-	1	-	2	-	0	1	9	6	-	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ИМХОТЕП»

Коньков Андрей Александрович



28 декабря 2018 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект экспертизы
Проектная документация

Наименование объекта экспертизы

**8-ми квартирный жилой дом по адресу:
Примерно в 2-х километрах по направлению от
ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)**

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

ООО «ИМХОТЕП», ИНН 4401147463, КПП 440101001, ОГРН 1134401014483.

Свидетельства об аккредитации: № РОСС RU.0001.610313 от 28.04.14 г., № РОСС RU.0001.610249 от 11.03.14 г.

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике

Заявитель - Застройщик: ООО «ПЕРВЫЙ», ИНН/КПП 4401152978/440101001, ОГРН 1144401005550. Юридический адрес: г. Кострома, проезд Апраксинский, д.41, строение 20, офис 1, в лице директора Рудова Степана Геннадьевича.

1.3. Основания для проведения экспертизы

1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, принятое от заказчика 14.06.2018 г.

2. Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 14.06.2018 г. № 18-П/040 между ООО «ПЕРВЫЙ» и ООО «ИМХОТЕП».

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Отсутствуют.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы

1. Проектная документация без смет в составе 17 томов.

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: «8-ми квартирный жилой дом по адресу: примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)».

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: Костромская обл., г. Кострома, примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

Проектируемый объект жилого назначения – 2-х этажный 8-ми квартирный жилой дом.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Технико-экономические показатели

№ поз.	Наименование	Единицы измерения	Показатели
1.	Площадь жилого здания	м ²	477,10
2.	Жилая площадь	м ²	238,20
3.	Площадь квартир	м ²	412,34
4.	Количество квартир	шт.	8
	в т.ч. двухкомнатных	шт.	8
5.	Строительный объем	м ³	1975,60
	В т.ч. ниже отм. 0.000 (подпольный канал для сетей)	м ³	30
6.	Этажность	этаж	2
7.	Кол-во этажей	этаж	2
8.	Кол-во жителей	чел.	16
Класс функциональной пожарной опасности			Ф 1.3
Степень огнестойкости			II
Класс конструктивной пожарной опасности			C0

Технико-экономические показатели по генплану

№ поз.	Наименование	Ед. Изм.	Количество
1.	Площадь участка по градплану	м ²	1396,0
2.	Площадь застройки	м ²	279,50
3.	Процент застройки	%	20,02
4.	Площадь отмостки	м ²	109,90
5.	Площадь проектируемого покрытия из а/бетона на тротуарах	м ²	5,20
6.	Площадь покрытий из спецсмеси	м ²	52,76
7.	Площадь озеленения	м ²	953,84
8.	Процент озеленения	%	68,33
9.	Площадь участка дополнительного благоустройства, в т.ч.:	м ²	574,30
10.	- площадь проектируемого покрытия из а/бетона на проездах	м ²	172,10
11.	- площадь проектируемого покрытия из а/бетона на тротуарах	м ²	77,80
12.	- площадь озеленения	м ²	324,40

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация

Отсутствуют.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта)

Финансирование строительства объекта осуществляется за счет собственных средств ООО «ПЕРВЫЙ».

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)

Проект разработан для строительства в ИВ климатическом районе (СП 131.13330.2012) со следующими условиями строительства:

Снеговой район - IV (СП 20.13330.2011, прил. Ж, карта 1, расчетный вес снегового покрова – 2,4 кПа);

Ветровой район - I (СП 20.13330.2011, прил. Ж, карта 3, нормативный скоростной напор ветра – 0,23 кПа);

Гололедный район – I (СП 20.13330.2011, прил. Ж, карта 4, толщина стенки гололеда – 3 мм).

Расчетная температура наружного воздуха согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:

- наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 31°С;

- наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - минус 40°С;

Зона влажности наружного климата согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» – нормальная.

Район по ГОСТ 16350-80 (по воздействию климата на технические изделия и материалы) – II5 (умеренный).

Сейсмичность площадки строительства, согласно данных инженерно-геологических изысканий – менее 6 баллов (СП 14.13330.2014, ОСР-2015, карта А).

Грунты площадки относятся к классу дисперсных, подклассу связных и несвязных, типу осадочных и техногенных, подвиду песчаных и глинистых грунтов.

В геолого-литологическом разрезе на основании анализа буровых, полевых опытных и лабораторных работ на участках до глубины 10,0 м выделены сверху-вниз следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

Современные четвертичные отложения (pdQIV)

- почвенно-растительный слой. Мощность 0,10-0,20 м. Вскрыт скважинами № 2,6-8.

Современные четвертичные техногенные отложения (thQIV)

ИГЭ-1 - насыпной грунт песок разнозернистый - 70%; строительный мусор - 30%; слежавшийся среднеуплотненный, средней степени водонасыщения. Мощность 0,30-1,90 м. Вскрыт скважинами № 1, 3-5, 9-20. Техногенный грунт площадки характеризуется: вид техногенных насыпных – песчаные; по способу отсыпки – неорганизованная отсыпка (отвалы) грунтов естественного происхождения; по времени самоуплотнения – уплотнившиеся от собственного веса.

Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения первой надпойменной террасы р. Костромы (I,a(1t)QIII)

ИГЭ-2 - суглинок серо-коричневый, легкий, тугопластичный. Мощность 0,40-1,20 м. Вскрыт скважинами № 1-3, 5-11, 15-19.

ИГЭ-3 - песок пылеватый светло-коричневый, светло-серый, средней плотности, средней степени водонасыщения. Мощность 0,20-1,40 м. Вскрыт скважинами № 1-13, 17, 19-20.

ИГЭ-4 - песок пылеватый светло-коричневый, светло-серый, средней плотности, водонасыщенный. Мощность 1,30-2,90 м. Вскрыт скважинами № 1-8, 11-13, 15-20.

ИГЭ-4б - песок пылеватый светло-коричневый, светло-серый, плотный, водонасыщенный. Мощность 0,90-1,80 м. Вскрыт скважинами № 9-10.

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

ИГЭ-5 - песок мелкий светло-серый, средней плотности, средней степени водонасыщения. Мощность 0,60-1,30 м. Вскрыт скважинами № 14-16.

ИГЭ-6 - песок мелкий светло-серый, средней плотности, водонасыщенный. Мощность 0,40-4,00 м. Вскрыт скважинами № 1-20.

ИГЭ-6а - песок мелкий светло-серый, рыхлый, водонасыщенный. Мощность 0,40-2,30 м. Вскрыт скважинами № 1-3, 15-16.

ИГЭ-6б - песок мелкий светло-серый, плотный, водонасыщенный. Мощность 1,10-3,80 м. Вскрыт скважинами № 4-20.

ИГЭ-7 - супесь серая, пластичная, с прослоями водонасыщенного песка. Мощность 0,40-2,40 м. Вскрыт скважинами № 1-14, 17-20.

Специфические грунты представлены:

- ИГЭ-1 - насыпным слоем непостоянного состава и состояния. Данный ИГЭ имеет ограниченное распространение на участке – верхняя часть ИГИ разреза до глубины 1,90 м. Вскрыт в скважинах № 1, 3-5, 9-20 мощностью 0,30-1,90 м. При проектировании фундаментов объекта следует учесть специфические свойства данного грунта. В качестве естественного основания использовать не рекомендуется.

Слабые грунты представлены:

- ИГЭ-6а - песком мелким светло-серым, рыхлым, водонасыщенным. Данный ИГЭ имеет ограниченное распространение на участке – нижняя и верхняя части ИГИ разреза до глубины 10,00 м. Вскрыт в скважинах № 1-3, 15-16 мощностью 0,40-2,30 м. При проектировании фундаментов объекта следует учесть специфические свойства данного грунта. В качестве естественного основания использовать не рекомендуется ввиду низких значений деформационных характеристик грунта.

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства

Отсутствуют.

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального строительства

Отсутствуют.

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию

ООО АС ПКБ «МОНОЛИТ», Юр. Адрес: 157874, Российская Федерация, Костромская область, Судиславский, Калинки, Новая, 26, ОГРН: 1144437000180, ИНН: 4427000761, Генеральный директор: Королев А.Б..

Сведения о членстве в СРО:

СРО	Ассоциация Экспертно-аналитический центр проектировщиков "Проектный портал"
Тип члена СРО	Юридическое лицо
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительное проектно-конструкторское бюро «МОНОЛИТ»
Сокращенное наименование	ООО АС ПКБ «МОНОЛИТ»
Статус члена	Является членом
Регистрационный номер члена в реестре СРО	П-019-4427000761
Дата регистрации в реестре СРО	10.11.2017

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной документации повторного использования, в том числе экономически эффективной проектной документации повторного использования

Отсутствуют.

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации

Техническое задание на разработку проектной документации.

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Постановление Администрации г. Костромы №3560 от 02.12.2015 г. об утверждении Проекта планировки территории, огранич. пр. Нейским, Шарьинским, Апраксинским, северо-восточной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:685, южной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:536, рекой Солонкой.

2. Градостроительного плана земельного участка №00000000005245.

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия на подключение к сетям электроснабжения №20565756 от 06.02.2018 г, выданные филиалом ПАО «МРСК-Центр» г. Кострома.

2. Технические условия на присоединение к сетям холодного водоснабжения №45(2)-В от 10.09.2018 г., выданные ООО «Первый» Крестьянским (фермерским) хозяйство Румянцев Павел Робертович;

3. Технические условия на присоединение к сетям горячего водоснабжения №45(2)-В от 10.09.2018 г., выданные ООО «Первый» Крестьянским (фермерским) хозяйство Румянцев Павел Робертович;

4. Технические условия на присоединение к сетям теплоснабжения №45(2)-ТС от 10.09.2018 г., выданные ООО «Первый» Крестьянским (фермерским) хозяйство Румянцев Павел Робертович;

5. Технические условия на присоединение к сетям водоотведения (хоз. бытовая канализация) №45(2)-К от 10.09.2018 г., выданные ООО «Первый» ИП Румянцева Светлана Валерьевна;

6. Технические условия на присоединение к сетям дождевой канализации №45(2)-ЛК от 10.09.2018 г., выданные ООО «Первый» Крестьянским (фермерским) хозяйство Румянцев Павел Робертович;

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий

По инженерным изысканиям получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ИМХОТЕП» № 44 - 2 - 1 - 3 – 0188 - 18 от 28.12.2018 г. по объекту капитального строительства: «8-ми квартирный жилой дом по адресу: г. Кострома, пр-д Мантуровский, д.35 (Дом №8 по ГП)».

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

По инженерным изысканиям получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ИМХОТЕП» № 44 - 2 - 1 - 3 – 0188 - 18 от 28.12.2018 г. по объекту капитального строительства: «8-ми квартирный жилой дом по адресу: г. Кострома, пр-д Мантуровский, д.35 (Дом №8 по ГП)».

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

4.2. Описание технической части проектной документации

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	17-2018-ПЗ	Пояснительная записка	
2	17-2018-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	
3	17-2018-АР	Архитектурные решения	
3.1	17-2018-АР1	Архитектурные решения	
3.2	17-2018-АР2	Паспорт отделки фасадов	
4	17-2018-КР	Конструктивные и объемно-планировочные решения	
4.1	17-2018-КР1	Конструктивные решения ниже отм. 0.000	
4.2	17-2018-КР2	Конструктивные решения выше отм. 0.000	
5	17-2018-ИОС	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
5.1.2	17-2018-ИОС 1.2	Система электроснабжения. Внутренние сети	
5.2.2	17-2018-ИОС 2.2	Система водоснабжения. Внутренние сети	
5.3.1	17-2018-ИОС 3.1	Система водоотведения. Дождевая канализация, дренаж. Наружные сети	
5.3.2	17-2018-ИОС 3.2	Система водоотведения. Внутренние сети	
5.4	17-2018-ИОС 4	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
5.5.2	17-2018-ИОС 5.2	Сети связи. Телефонизация, радиофикация, телевидение, АУПС. Внутренние сети	
6	17-2018-ПОС	Проект организации строительства	
8	17-2018-ООС	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
9	17-2018-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10(1)	17-2018-ЭЭ	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	
12	17-2018	Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами	
12.1	17-2018-ТБЭ	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства	

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

4.2.2.1. Пояснительная записка

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии:

- 1). Потребность проектируемого объекта в топливе – отсутствует
- 2). Потребность проектируемого объекта в газе – отсутствует
- 3). Потребность проектируемого объекта в воде (холодное и горячее водоснабжение) – 4 м³/сут.
- 4). Потребность проектируемого объекта в электрической энергии – 35 кВт.
- 5). Потребность проектируемого объекта в тепловой энергии (на отопление и ГВС) – 0.062 Гкал.

Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства:

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:030101:3У38, категория земельного участка - Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – многоквартирные жилые дома до 8 квартир.

Участок расположен в зоне подтопления.

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка

Участок строительства многоквартирного жилого дома расположен на участке с кадастровым номером 44:27:030101:3У38. Участок свободен от застройки и зеленых насаждений.

Со всех сторон расположена существующая и перспективная жилая застройка.

Установление санитарно-защитных зон не требуется.

В рамках проекта на земельном участке предусматривается строительство многоквартирного жилого дома - основной вид разрешенного использования земельного участка, а также благоустройство прилегающей территории.

Рельеф площадки ровный, с понижением высотных отметок в северо-западную сторону.

Инженерной подготовкой предусматривается:

- проведение вертикальной планировки территории со сбором и отводом поверхностных вод в проектируемую сеть дождевой канализации, в соответствии с техническими условиями.

Подсыпка и срезка территории до проектных отметок.

Вертикальная планировка на участке строительства выполнена методом красных горизонталей сечением рельефа через 0,1 м. Преобразование существующего рельефа выполнено с учетом наименьших объемов земляных работ, наиболее рациональной посадки зданий и сооружений в высотном отношении и в увязке с существующими проездами и существующими зданиями.

Возвышение бортового камня над проездами предусмотрен h=15 см.

В рамках проекта на земельном участке предусматривается размещение:

- Многоквартирного жилого дома.
- Площадки для игр детей.
- Площадки для отдыха взрослых.
- Площадка для занятий физкультурой.
- Парковок для а/транспорта (размещение парковок предусмотрено на участке благоустройства прилегающей территории (в рамках реализации утвержденного ППТ на основании Постановления Администрации города Костромы №3650 от 02.12.2015 г.).
- Мусорудаление предусмотрено общеквартирное, на основании утвержденного проекта планировки.

На отведенной территории организован проезд к проектируемой стоянке автотранспорта жителей дома.

Проектируемые проезды предусмотрены с учетом обеспечения оптимального движения автотранспорта, создания удобных подъездов и разворота транспортных средств, в том числе пожарных автомашин.

Конструкция дорожной одежды проезжей части принята усовершенствованного типа с двухслойным асфальтобетонным покрытием на основании щебня и на подстилающем слое песка. Предусмотрена установка бортового камня БР 100.30.15 ГОСТ 6665 — 91 и БР 100.20.8 ГОСТ 6665 — 91

Вся свободная от застройки территория озеленяется путем устройства газонов.

Освещение придомовой территории выполнено за счет крепления светильников на фасадах здания. Запроектированное освещение обеспечивает нормативную среднюю горизонтальную освещенность земли 10 лк, согласно Приложению 1 СанПиН 2.1.2.2645-10.

К отведенному участку предусмотрен подъезд с проектируемого проезда, который является пожарным для данного здания, на основании утвержденного проекта планировки.

4.2.2.3. Архитектурные решения

Объект представляет собой двухэтажное здание, прямоугольное в плане с размерами в осях 11,78 x 20,76 м.

В надземных этажах (этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли) расположены помещения квартир, а также лестничная клетка.

Высота этажа - 3,3 м.

Планировка объекта выполнена с учетом его функционального использования (восьмиквартирный жилой дом).

Средством вертикальной коммуникации в здании является лестничная клетка, расположенная в осях 2-4, А-Б.

Выход на кровлю осуществляется по наружной вертикальной металлической лестнице шириной 600 мм, расположенной на фасаде здания 5-1 по оси 1.

На этаже здания расположено по четыре квартиры. Всего в доме запроектировано восемь 2-х комнатных квартир:

Конструктивная схема здания с несущими наружными и внутренними продольными стенами и самонесущими поперечными стенами.

Фундамент - ленточный сборный железобетонный из фундаментных блоков. Наружные стены - трехслойные железобетонные панели.

Внутренние стены - железобетонные панели.

Тамбур - металлический каркас с обшивкой плоским шифером.

Внутриквартирные перегородки - ГКЛ (ГКЛВ в санузлах) на металлическом каркасе системы КНАУФ тип С361, толщиной 75 мм.

Лестничные марши - сборные ж/б, шир. 1200 мм.

Ограждение лестниц - металлические по ГОСТ 25772-83, h =900. Входные квартирные двери - металлические.

Окна - профиль ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99; на открывающихся створках установить ограничители открывания.

Перекрытия - сборные пустотные ж/б плиты.

Тип крыши - плоская с полимерным мембранным покрытием. Водоотвод - внутренний организованный;

Ограждение кровли - парапет, образованный ж/б панелью, а также металлическое ограждение до высоты 1200 мм.

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения в проекте разработаны с учетом пожеланий заказчика, местоположения здания и окружающей застройки.

Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают выполнение противопожарных требований, предъявляемых к путям эвакуации по количеству эвакуационных и аварийных выходов, по расстоянию до эвакуационных выходов, по размерам проходов и проемов на путях эвакуации. Размеры здания не нарушают требований по пожарным и санитарным разрывам между зданиями.

Принятые в проекте планировочные и объемно-пространственные решения обусловлены географическим расположением здания, его положением на участке и ориентацией по сторонам света, функциональным назначением и экономической целесообразностью.

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).

- принятая форма проектируемого здания характеризуется повышенным коэффициентом компактности и обеспечивает минимальные теплопотери в зимний период и минимальные теплопоступления в летний;
- в наружных ограждающих конструкциях использованы современные строительные материалы с низким коэффициентом теплопроводности;
- помещения с теплым и влажным режимом расположены у внутренних стен здания;
- предусмотрено применение светопрозрачных наружных ограждающих конструкций из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, оборудованным открывающимися фрамугами;
- применение современных приборов отопления;
- вход в здание оборудован тамбуром;
- на входных дверях предусмотрены доводчики.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.

Архитектурное оформление фасадов выполнено посредством особой стилистики окраски, представляющей собой динамику оттеночных переходов от основного цвета к второстепенному.

Наружная отделка:

- Стены наружные - покраска фасадной краской;
- Цоколь - высокопрочная штукатурка, покраска фасадной краской за 2 раза.
- Оконные блоки - профиль ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.
- Отливы под оконными проемами - металлические с полимерным покрытием.
- Наружные входные двери - металлические утепленные с полимерным покрытием.

Входы:

- площадки - бетонная;

Металлические ограждения кровли - антикоррозийная обработка, окраска ПФ-эмалью за 2 раза.

Применяемые светопрозрачные конструкции должны иметь сертификат соответствия с протоколом испытаний, подтверждающим сопротивление теплопередаче не ниже 0,55 м²К/Вт, изоляции воздушного шума не ниже 26 дБА (класс звукоизоляции не ниже Д) и сопротивление воздухопроницанию окна не более 17 м³ (при DP= 10Па), в соответствии с ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.

Композиционные приемы при оформлении интерьеров квартир принимаются самостоятельно собственниками квартир и при необходимости разрабатываются по индивидуальным дизайн- проектам интерьера.

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Применяемые в отделке помещений материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм и иметь соответствующие сертификаты. Цветовую отделку помещений общего назначения (входной тамбур, лестничная клетка) выполнить в светлых, теплых тонах для визуального увеличения пространства, а также благоприятного психологического воздействия.

Внутренняя отделка жилых помещений принята черновая.

Отделка жилых помещений квартир: полы - цементно-песчаная стяжка; стены, перегородки - шпатлевка.

Отделка внеквартирных помещений (входной тамбур, лестничные площадки): полы - керамическая

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

плитка, шлифованный бетон; стены - акриловая краска; потолок - вододисперсионная краска.

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Для жилых помещений проектом предусматриваются световые проемы, выполненные с учетом внешнего облика здания и оптимизации тепловых потерь. Отношение площади световых проемов к площади помещений составляют значение в пределах отношений 1:5 до 1:6. Помещения имеют нормируемый коэффициент КЕО и продолжительность инсоляции 2 часа не менее чем в одной комнате. Архитектурные решения по функциональной взаимосвязи помещений способствуют обеспечению комфортных и безопасных условий жизнедеятельности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Территория размещения проектируемого здания многоквартирного жилого дома располагается в жилой зоне, что является фактором отсутствия, в данном случае, вредных воздействий.

Гигиенические требования к уровням шума, вибрации ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений, ионизирующего излучения указаны в СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".

Индекс изоляции воздушного шума межквартирных стен и перекрытий, внутриквартирных перегородок соответствует нормативным значениям.

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

Проектная документация разработана для строительства в IIВ климатическом районе (СП 131.13330.2012) со следующими условиями строительства:

Снеговой район - IV (СП 20.13330.2011, прил. Ж, карта 1, расчетный вес снегового покрова – 2,4 кПа);

Ветровой район - I (СП 20.13330.2011, прил. Ж, карта 3, нормативный скоростной напор ветра – 0,23 кПа);

Гололедный район – I (СП 20.13330.2011, прил. Ж, карта 4, толщина стенки гололеда – 3 мм).

Расчетная температура наружного воздуха согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:

- наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 31°С;

- наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - минус 40°С;

Зона влажности наружного климата согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» – нормальная.

Район по ГОСТ 16350-80 (по воздействию климата на технические изделия и материалы) – II5 (умеренный).

Сейсмичность площадки строительства, согласно данных инженерно-геологических изысканий – менее 6 баллов (СП 14.13330.2014, ОСП-2015, карта А).

Уровень ответственности (ГОСТ 27751-2014) – нормальный.

Степень огнестойкости здания – II.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3.

Объект представляет собой двухэтажное здание, прямоугольное в плане с размерами в осях 11,78 x 20,76 м.

Здание проектируется с каналом для прокладки инженерных коммуникаций глубиной 770 мм, основной объем здания имеет 2 надземных этажа. Высота этажей: 3,3 м.

За условную отметку нуля принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 86.06 м.

Конструктивная схема здания – панельное здание без каркаса с самонесущими и несущими стенами из сборных ж/б панелей, гибкая относительно чувствительная схема с несущими и самонесущими стенами.

В несущую систему здания входят ж/б панели и горизонтальные элементы перекрытий.

Пространственная жесткость, устойчивость, пространственная неизменяемость здания обеспечиваются:

- горизонтальными дисками жёсткости перекрытий,
- монолитными поясами в уровне опирания перекрытий,
- омоноличеными стыками панелей, соединенных между собой арматурой, приваренной к закладным деталям.

Фундаменты ленточные из сборных фундаментных подушек и стеновых блоков.

Для повышения пространственной жёсткости фундамента проектом предусматривается выполнение армошва толщиной 50 мм между подушками и нижними блоками.

Вертикальная гидроизоляция – обмазка битумной мастикой за 2 раза. Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев наплавленного рулонного материала.

Полы бетонные по грунту, армированные сеткой, с утеплением. Утеплитель – Пеноплекс 130 мм. Выполнено утепление пола в месте примыкания к наружным стенам здания по всему периметру. Ширина полосы утепления не менее 800 мм.

Наружные стены выполнены из трёхслойных ж/б панелей с эффективным утеплителем общей толщиной 520 мм (70 мм – облицовочный слой и 200 мм – толщина утеплителя), внутренние - из однослойных ж/б панелей толщинами 200 и 250 мм. В качестве утеплителя предусмотрены плиты ППС35-Р-А общей толщиной 200 мм.

Панели конструктивно армированы стержнями Ø10 А500С в плоскости панелей и Ø6 А240 поперёк них.

Панели соединяются сваркой на арматурных стержнях через закладные детали.

Перекрытие выполнено в виде многопустотных железобетонных плит перекрытия толщиной 220 мм. Плиты приняты на расчетную несущую способность 800 кг/м².

Анкеровка плит производится при помощи гнутых стержней из арматуры Ø6 мм, одним концом приваренных к монтажным петлям плит, а вторым - на стеновые панели. Между собой плиты также соединены прямыми анкерами, приваренными по краям к петлям. Отверстия монтажных петель после установки анкеров следует залить бетоном.

Монолитные участки запроектированы из тяжелого бетона класса В15F100W4 с армированием.

Лестницы – металлические косоуры с наборными ступенями по ГОСТ 8717-84. Элементы каркаса лестничных маршей (косоуры, распорки и пр. элементы) оштукатурить на толщину 20 мм ц/п раствором марки не ниже М150 для достижения предела огнестойкости R60. Стыки между панелями с термовкладышами в обязательном порядке также подлежат оштукатуриванию на толщину 15-20 мм.

Конструкция кровли:

- 1) Техноэласт К ТехноНиколь - 1 сл.
- 2) Техноэласт П ТехноНиколь - 1 сл.
- 3) Цементно-песчаная стяжка армированная сеткой Ø4Вр-I яч. 100x100 мм - 40 мм
- 4) Керамзитобетон (600 кг/м³) по уклону - 50-200 мм
- 6) ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF - 50 мм
- 7) ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF - 100 мм
- 8) Биполь ЭПП ТехноНиколь - 1 сл.
- 9) Плита перекрытия - 220 мм

Входные группы устроены из бетонных площадок по грунту.

Ограждение конструкций лестниц из нержавеющей стали.

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

Водоотвод - внешний, организованный.

4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

4.2.2.5.1. Система электроснабжения

Основной источник питания – ВЛИ-0,4 кВ (инв. № SRSK-00, основное средство ОБЪЕКТЫ РСК) ТП №851 ПС 35/6 кВ «Волжская». Подключение электроустановок предусматривается к контактными соединениям проводов ВЛИ-0,4 кВ ТП №851 сетевой организации в шкафу учета, размещенном на наружной стене проектируемого жилого дома. Расчетная мощность электроприемников – 35 кВт. Напряжение питающей сети – переменное 0,4 кВ. Система распределения электроэнергии к потребителю принята трехфазная 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью типа TN-C-S. Электроснабжение потребителей дома выполняется от вводного распределительного устройства (ВРУ), размещенного на 1 этаже здания. Средства учёта электрической энергии установлены в шкафу учета и квартирных щитах. К потребителям 1 категории отнесено аварийное эвакуационное освещение. Остальные потребители отнесены к 3 категории надежности электроснабжения. Электроснабжение аварийного эвакуационного освещения предусмотрено от панели противопожарных устройств, которая присоединена до вводного автоматического выключателя и имеет отличительную окраску (красную). Электроснабжение потребителей 1 категории предусмотрено от источников бесперебойного питания с аккумуляторными батареями.

Внутренние сети выполнены кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг(A)-LS. Для аварийного эвакуационного освещения использованы кабели с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг(A)-FRLS. Сечения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников равны сечению фазных проводников. Зазоры в местах прохода кабелей через ограждающие конструкции заполнены легко удаляемой массой из негорючего материала с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. Защита внутренних сетей выполняется автоматическими выключателями и устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальный ток. Предусмотрена звуковая сигнализация.

Предусмотрено внутреннее и наружное освещение здания, прилегающих к зданию территорий. Внутреннее освещение включает в себя рабочее и аварийное освещение. Напряжение питания сети рабочего и аварийного освещения однофазное переменное 220 В. Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения, присоединено к независимому источнику питания и обеспечивает продолжительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 ч. Светильники для наружного освещения устанавливаются на фасадах здания. Светильники освещения входов в здание, номерного знака дома присоединены к сети аварийного освещения. Светильники обеспечивают нормируемые уровни освещенности помещений и прилегающих к зданию территорий. Выбор типа и количества светильников произведен в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды.

Мероприятия по обеспечению энергоэффективности в электроустановках включают:

- равномерное распределение нагрузки по фазам системы электроснабжения;
- применение энергосберегающих источников света;
- контроль за потребляемой электроэнергией по показаниям приборов учета.

В здании выполнена основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов. Искусственные заземлители приняты горизонтальные и вертикальные. Горизонтальный заземлитель из стали полосовой 40x5 мм прокладывается по периметру здания на расстоянии не менее 1 м от стен на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли. Вертикальные заземлители предусматриваются из стали круглой диаметром 18 мм длиной 3 м и присоединяются к горизонтальному заземлителю. В качестве главной

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

заземляющей шины здания принята РЕ шина ВРУ, к которой подсоединяются PEN проводник питающей линии, металлоконструкции здания, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; металлические оболочки и броня кабелей, металлические корпуса щитов, контуры уравнивания потенциалов и заземляющий проводник, подсоединенный к заземляющему устройству. К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

В проекте предусмотрен комплекс мер по молниезащите объекта. Уровень надежности защиты от прямых ударов молнии – 3. В качестве молниеприемника используется сетка из стали круглой диаметром 8 мм с шагом ячеек не более 10 м. К молниеприемнику подсоединяются выступающие металлические конструкции на крыше здания. Молниеприемник подсоединяется к заземлителю с помощью токоотводов из стали круглой диаметром 8 мм. Дополнительно проложенные токоотводы располагаются на расстоянии не более 20 м друг от друга.

4.2.2.5.2. Система водоснабжения

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения

Источником водоснабжения многоквартирного жилого дома является разведочно-эксплуатационная скважина № 293-с (ГВК-341202515), расположенная по адресу: Костромская область, г. Кострома, пос. Волжский, примерно в 780 м по направлению на северо-восток от ориентира пп.7155, участок с кадастровым номером 44:27:030101:309. Лицензия КОС 80146 ВЭ. Суммарный водоотбор 84,0 м³/сутки.

Подача воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается от проектируемой наружной сети водоснабжения.

Подача воды в здание предусматривается по одному вводу диаметром 32 мм.

Для учета потребляемой воды жилого дома предусматривается устройство водомерного узла со счетчиком DRC-20(i) диаметром 40 мм с обводной линией.

Предусмотрен также поквартирный учет водопотребления с помощью водомерных узлов со счетчиками VLF-15U (или аналог) диаметром 15 мм.

Гарантированный напор в месте присоединения – 25,0 м вод. ст.

Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет 18,0 м вод. ст.

Расчетный расход в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе на горячее водоснабжение составляет: 4,00 м³/сут; 1,31 м³/ч; 0,71 л/с.

Материал труб:

– наружные сети водоснабжения – из труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 32x2,0 мм по ГОСТ 18599-2001;

– магистрали, стояки водопровода и подводки к приборам – из полипропиленовых труб (VALTEC) PN20 диаметром 20 – 32 мм. Стояки в квартирах прокладываются в изоляции THERMAFLEX толщиной 9 мм. Магистрали, прокладываемые в неотапливаемом техническом канале – в изоляции THERMAFLEX толщиной 20 мм с греющим кабелем.

Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не предусматривается

Для первичного пожаротушения в санузле каждой квартиры (в шкафчике) предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения.

Расход воды на наружное пожаротушение – 10,0 л/с обеспечивается от проектируемого пожарного гидранта, установленного на существующей сети водоснабжения.

Система горячего водоснабжения

Приготовление горячей воды предусматривается в существующей котельной.

Система горячего водоснабжения предусмотрена по закрытой схеме, с циркуляцией.

Для учета горячей воды (прямая ветка) принят счетчик DRH-20(i) диаметром 20 мм. Для учета горячей воды (обратная ветка) принят счетчик DRH-15(i) диаметром 15 мм.

Расчетный расход в системе горячего водоснабжения составляет: 1,36 м³/сут; 0,79 м³/ч; 0,44 л/с.

Материал труб: сети горячего водоснабжения – из полипропиленовых труб PN 25 армированных, наружным диаметром 20-32 мм VALTEC. Стояки в квартирах прокладываются в изоляции THERMAFLEX толщиной 9 мм. Магистралы и стояки в неотапливаемом техническом канале прокладываются в изоляции THERMAFLEX толщиной 20 мм.

4.2.2.5.3. Система водоотведения

Бытовая канализация

Расчётные расходы бытовых сточных вод составляют: 4,00 м³/сут; 1,31 м³/ч; 2,31 л/с.

Отведение сточных вод предусмотрено по выпуску диаметром 110 мм в проектируемую внутриквартальную сеть бытовой канализации с дальнейшим поступлением в существующий коллектор канализации диаметром 160 мм.

Материал труб:

– наружные сети бытовой канализации предусмотрены из труб НПВХ для наружной канализации по ГОСТ Р 54475-2011, диаметрами 110, 160 мм;

– внутренние сети бытовой канализации предусмотрены из ПВХ труб диаметром 50, 110 мм.

Трубопроводы бытовой канализации ниже отм. 0.000 изолируются трубной изоляцией THERMAFLEX толщиной 13 мм.

Дождевая канализация

Расчетный расход дождевых сточных вод с кровли составляет 6,02 л/с.

Для отведения дождевых сточных вод с кровли жилого дома предусматривается система внутренних водостоков. На кровле, предусматривается установка водосточных воронок диаметром 110 мм с электрообогревом.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания выполнен выпуском внутренних водостоков диаметром 110 мм в наружные сети дождевой канализации.

Материал труб: внутренние сети дождевой канализации – из напорных раструбных труб НПВХ.

Прифундаментный дренаж

Для отвода подземных вод и дождевых сточных вод запроектирована комбинированная система из линейного и контурного дренажа.

Интенсивность притока дренажных вод – 0,6 л/с.

Кольцевой и линейный дренажи выполняются из гофрированных дренажных ПВХ труб с фильтрующей оболочкой из полипропиленового волокна диаметром 160 мм.

Дренажная обсыпка устраивается однослойной из щебня слоем 15-20 см.

Трубы прокладываются на расстоянии 3,0 м от границы фундаментной плиты здания. На местах поворота трассы устанавливаются инспекционные сборные железобетонные колодцы диаметром 1000 мм и промежуточные колодцы диаметром 300 мм с дальнейшим отведением дренажных и дождевых вод в существующую сеть дождевой канализации.

4.2.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Расчетные параметры наружного воздуха приняты по СП 131.13330.2012

Для проектирования отопления:

- расчетная температура наружного воздуха -31°C ;
- средняя температура отопительного периода $-3,9^{\circ}\text{C}$;
- продолжительность отопительного периода 222 дня;

Для проектирования вентиляции:

- температура в теплый период года $21,2^{\circ}\text{C}$;
- температура в холодный период года -31°C .

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Отопление жилого дома предусмотрено от котельной на твердом топливе, расположенной по адресу: г. Кострома, Апраксинский проезд, 45, находящаяся в собственности Румянцева П.Р.

Параметры теплоносителя для системы отопления - горячая вода $T=80-60^{\circ}\text{C}$.

Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства.

Описания и обоснования способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства в данном проекте не требуется.

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

Отопление

Расчетные температуры внутреннего воздуха приняты по ГОСТ 30494-2011:

- жилая комната $t=21^{\circ}\text{C}$;
- кухня $t=20^{\circ}\text{C}$;
- лестничная клетка $t=17^{\circ}\text{C}$.

Система отопления принята двухтрубная горизонтальная тупиковая. Разводящие трубопроводы системы отопления приняты: из полипропиленовых труб армированных, $P_n=25$, $t=95^{\circ}\text{C}$. В качестве нагревательных приборов приняты для помещений биметаллические радиаторы Rifar Base 500.

Системы отопления каждого этажа запитаны от главного стояка с установкой индивидуального прибора учета тепла. Магистральные трубопроводы прокладываются в подпольном канале в изоляции "Thermoflex".

На каждой ветке установлены автоматические балансировочные клапана ASV-I на прямой, ASV-P на обратном трубопроводе. Также для слива теплоносителя на каждой ветке предусмотрена установка дренажных кранов.

Горизонтальная прокладка трубопроводов из полимерных труб предусмотрена над полом в декоративном плинтусе для защиты труб от механического воздействия и защиты от ультрафиолетового воздействия.

В комплекте с полимерными трубами применяются соединительные детали и изделия одного производителя. Трубопроводы проходящие через дверные проемы прокладываются трубой металлопластиковой в конструкции пола в изоляции "Thermoflex".

Крепление трубопроводов осуществляется при помощи опор. Компенсация температурных удлинений решена расстановкой компенсаторов, неподвижных опор, за счет самокомпенсации. Расстояние между опорами 0.5 м.

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны типа "Маевского" установленные в верх них пробках радиаторов и в высших точках системы. Опорожнение систем отопления предусмотрено через спускники, расположенные в нижних точках систем.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладывают в гильзах из негорючих материалов.

Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим продольное перемещение трубы. Гильза должна быть на 3-5 см выступать над полом, а в перегородках и у потолка - быть заподлицо.

Вентиляция

Вентиляция запроектирована естественная. Количество вытяжного воздуха в соответствии СП 54.13330.2011 приняты:

- из кухни с электроплитой -60 м³/ч;
- из совмещенного санузла -25 м³/ч
- из санузла, ванной -25 м³/ч

Вентиляция комнат предусмотрена за счет проветривания через форточки и за счет вытяжки из кухонь и сан.узлов.

Воздуховоды вытяжных систем выполнить плотные из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной 1мм с пределом огнестойкости EI30. Все воздуховоды изолируются прошивными матами из каменной ваты фирмы ООО "ТехноНИКОЛЬ" толщиной 50мм. Работы по изоляции воздуховодов проводить, согласно технического регламента производителя.

Применяемые в отделке помещений материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм и иметь соответствующие сертификаты. Поскольку концентрация вредных веществ, выделяемых от строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, не превышает предельно допустимой концентрации ПДК вредных веществ в воздухе помещений, расчет на совокупное выделение в воздух внутренней среды помещений химических веществ не требуется. Мебель приобретается после сдачи объекта в эксплуатацию.

Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях

Согласно п.19 Постановления №87 от 16.02.2008 с изменением от 08.09.17 запроектированы мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности к установкам, технологиям и материалам, позволяющим исключить нерациональный расход тепловой энергии:

- на нагревательных приборах установлены регулирующая (с термоголовками) и запорная арматура;
- на трубопроводах в конструкции пола запроектированы теплоизолирующие материалы;
- применены трубопроводы по новым технологиям с учетом температурного расширения.

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Расход тепла на отопление дома составляет 28040 Вт.

Расход тепла на ГВС жилого дома составляет 43450 Вт.

Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

Предусмотрен поквартирный учет тепла счетчиком Карат "Комфорт". На вводе теплосети в районе лестничной клетки предусмотрен узел ввода с общедомовым прибором учета тепла и комплектом автоматики.

Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Тип и способ установки нагревательных приборов соответствует характеру здания. Нагревательные приборы располагаются под окнами и у торцевых стен.

Воздуховоды вытяжных систем выполнить плотные из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной 1мм с пределом огнестойкости EI30. Все воздуховоды изолируются прошивными матами из каменной ваты фирмы ООО "ТехноНИКОЛЬ" толщиной 50мм.

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Системы вентиляции запроектированы в соответствии с противопожарными требованиями СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 11 июля 2008 года.

Все примененные в проекте изделия выбраны с учетом природно-климатических условий района проектирования, что гарантирует надежное функционирование всех систем при низких температурах воздуха.

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется автоматическими клапанами с термоголовой. На обратной линии предусмотрена установка запорных клапанов RLV.

Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества -для объектов производственного назначения

Технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, в данном проекте не предусматривается

Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения.

Системы очистки от газов и пыли в данном проекте не требуются.

Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

Проектные решения систем отопления и вентиляции предусматривают противопожарные мероприятия в соответствии СП 7.13130.2013 «Отопления, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»:

- всё оборудование и материалы имеют необходимые сертификаты и соответствуют типам помещений по категориям пожарной безопасности, в которых они установлены;

После окончания монтажных работ все вентиляционные системы подлежат паспортизации, наладке и регулировке на проектные расходы воздуха в соответствии СП 73.13330.2016.

Также в мероприятия по энергосбережению систем входит тепловая изоляция систем отопления.

4.2.2.5.5. Сети связи

В здании проектом предусмотрены:

- телефонная связь;
- прием сигналов телевизионных программ;
- прием сигналов радиовещания.

Телефонизация объекта предусматривается с использованием сетей сотовой связи

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

стандарта GSM. Прием программ цифрового эфирного телевидения предусматривается индивидуальными антеннами в квартирах. Прием сигналов радиовещания обеспечивается установкой эфирных радиоприемников в каждой квартире. Проектом предусмотрено оборудование жилых помещений квартир автономными дымовыми оптико-электронными пожарными извещателями.

4.2.2.6. Проект организации строительства

Участок строительства многоквартирных жилых домов свободен от застройки и зеленых насаждений.

Со всех сторон расположена существующая и перспективная жилая застройка.

К отведенному участку предусмотрен подъезд с проектируемого проезда.

Площадка строительства паводковыми и поверхностными водами не затапливается.

В рамках проекта на земельном участке предусматривается:

1. Строительство 2 одинаковых жилых домов - основной вид разрешенного использования земельного участка.

2. Благоустройство территории с устройством проездов, тротуаров и площадок.

Обеспечение строительства строительными материалами и конструкциями осуществляется:

- бетон, раствор – из г. Кострома, с местного завода ЖБИ;
- песок, гравий и щебень поставляется из местных карьерных предприятий области;

- асфальтобетон - с местного АБЗ;

- Ж/б конструкции поставляются от поставщиков г. Кострома - автотранспортом.

Расстояние от строительной площадки до всех предприятий строительной индустрии в основном интервале до 30 км.

Доставка местных конструкций, изделий, материалов и полуфабрикатов предусматривается по существующим дорогам автомобильным транспортом.

На период строительства проектом предусматривается обеспечение:

- Водой на хозяйственно-бытовые нужды и технологические цели - вода привозная.

- Водоотведение - в металлическую емкость.

- Инвентарными административными и санитарно-бытовыми помещениями с отоплением от автономного источника.

- Биотуалетом.

- Электроснабжением по техническим условиям службы электросетей района от существующих электросетей.

- Телефонизацией - сотовая связь.

Площадка производства работ по строительству здания расположена в пределах территории города. Проезд к территории строительства осуществляется по существующим и проектируемым проездам, непосредственно на стройплощадку – с пр. Мантуровский.

Площадка производства работ обеспечена подъездными автодорогами по существующим улицам с твердым покрытием.

Подъездные автодороги находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают беспрепятственную доставку строительных материалов, а также вывоз строительного мусора с объекта строительства автотранспортом. Предусмотрено устройство временных дорог.

Местная рабочая сила при осуществлении строительства может быть привлечена генеральной подрядной и субподрядными строительными организациями.

Квалифицированные специалисты привлекаются генподрядной и субподрядной организациями. Выполнение работ вахтовым методом в данном проекте не предусмотрено.

Работы должны производиться специализированной организацией, имеющей разрешение предприятия – изготовителя и лицензию на право выполнения работ, предусмотренных проектом.

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

Земельный участок, предоставленный для строительства, находится в г. Костроме. Для нужд строительства достаточно выделенного земельного участка. Выделение дополнительных площадей не требуется.

При строительстве условия производства работ характеризуются как неестественные. Число работающих составит:

Рабочие (84,5 %)	ИТР (11 %)	Служащие (3,2 %)	МОП и охрана (1,3 %)
15	1	1	1

Основным монтажным механизмом принят гусеничный кран СКГ 63/100.

Строительство 2 жилых домов будет вестись поточным способом, продолжительность строительства 2 зданий будет равна 18 мес. в том числе 1 мес. – подготовительный период.

4.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на состояние окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный бассейн, земельные ресурсы.

Настоящим проектом предусматривается строительство 8-ми квартирный жилой дом по адресу г. Кострома, примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП).

Участок строительства многоквартирного жилого дома расположен на участке с кадастровым номером 44:27:030101:3У38. Участок свободен от застройки и зеленых насаждений.

Со всех сторон расположена существующая и перспективная жилая застройка.

Ближайший жилой объект расположен в 8 м. восточнее участка строительства. Со всех сторон расположена существующая и перспективная жилая застройка.

К отведенному участку предусмотрен подъезд с проектируемого проезда, который является пожарным для данного здания, на основании утвержденного проекта планировки.

Площадка строительства паводковыми и поверхностными водами не затопливается.

Участок намечаемый для строительства малоэтажного жилого дома граничит: с северной стороны имеет одну границу с земельным участком, на котором расположен многоквартирный 9-ти этажный жилой дом № 3 по Кирпичному проезду; с северо-восточной, восточной и юго-восточной сторон одна граница с территорией частного жилого дома по ул. Юных Пионеров, д. 47; с южной стороны на расстоянии 7,5 м с автодорогой Кирпичный проезд; с юго-западной, западной и северо-западной сторон одна граница с территорией частного жилого дома по Кирпичный проезд, д. 11.

В соответствии с материалами инженерно-экологических изысканий, территорий, включенных в схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области, утвержденную постановлением администрации Костромской области от 16 июня 2008 года № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области», а также действующих особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, учтенных государственным кадастром, на заявленном земельном участке нет.

Объект представляет собой двухэтажное здание, прямоугольное в плане с размерами в осях 11,78 x 20,76 м.

В надземных этажах (этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли) расположены помещения квартир, а также лестничная клетка.

Высота этажа - 3,3 м. На этаже здания расположено по четыре квартиры.

Фундамент - ленточный сборный железобетонный из фундаментных блоков.

Наружные стены - трехслойные железобетонные панели.

Исследуемый участок не попадает в границы зон с особыми условиями использования территории. Опасные производственные объекты, свалки, места захоронения отходов в непосредственной близости от участка отсутствуют.

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

Источником водоснабжения многоквартирного жилого дома является разведочно-эксплуатационная скважина № 293-с (ГВК-341202515), расположенная по адресу: Костромская область, г. Кострома, пос. Волжский, примерно в 780 м по направлению на северо-восток от ориентира пп.7155, участок с кадастровым номером 44:27:030101:309. Лицензия КОС 80146 ВЭ.

Водоснабжение объекта планируется осуществлять из городского водопровода. На вводе водопровода запроектирована установка общедомового узла коммерческого учета холодной воды.

В период строительства временное внутриплощадочное водоснабжение осуществляется путем присоединения к действующей системе водоснабжения. Временный водопровод рассчитан на удовлетворение хозяйственно-бытовых и производственных нужд.

Согласно технических условий, граница проектирования сетей водоснабжения - жилого дома, сети водоснабжения до фундамента подводит ресурс снабжающая организация ИП Румянцева Светлана Валерьевна.

В период строительства вода расходуется на хозяйственно-бытовые и технические нужды. Водоотведение предусмотрено в санузлы контейнерного типа с герметизированным водонепроницаемым выгребом и вывозом на городские очистные сооружения.

Для мойки колес используется система оборотного водоснабжения «Автосток-М».

Отвод стоков от проектируемого объекта осуществляется в наружные сети водоотведения посёлка "Первый" и далее на очистные сооружения, расположенные по адресу: 156000, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Апраксинский, 37.

Решение о предоставлении водного объекта в пользование №126 от 21 февраля 2018 года, выданного Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

При строительстве необходимо заключить договор с коммунальной службой города или другой организацией, занимающейся очисткой биотуалетов (предусматривается установка 2 шт.), на обслуживание временного помещения на время ведения работ.

Отопление жилого дома предусматривается от централизованных сетей теплоснабжения (котельная на твердом топливе, коттеджного посёлка).

Предусмотрена автостоянка на 8 машиномест.

Основными источниками выбросов в период строительства являются: работа транспортной строительной техники; ДВС работающей спецтехники; ДВС компрессора; аппарат для резки арматуры; сварочный агрегат ТС-120.

Все источники выбросов являются неорганизованными. Источниками выделения являются двигатели дорожной и строительной техники на стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по территории стройплощадки при подвозе необходимой техники и строительных материалов, сварочные аппараты для ручной сварки, места грунтовки и покраски.

Во время работы дорожно-строительной и вспомогательной техники в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин. От сварочных работ – железа оксид, марганец и его соединения.

В период строительства проектируемого объекта выделяются загрязняющие вещества 10 наименований. Валовый выброс загрязняющих веществ за период проведения строительного-монтажных работ составит 3,315676 т /год.

В период эксплуатации проектируемого объекта выделяются загрязняющие вещества 5 наименований от одного источника выбросов - автостоянка на 8 машиномест. Валовый выброс загрязняющих веществ в период эксплуатации составит 0,025215 т/год.

В проектной документации представлены качественные и количественные характеристики выбросов.

Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты по сведениям ФГБУ «Костромской ЦГМС».

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ с использованием действующих методических документов и программных комплексов «УПРЗА «ЭКО центр» –«Стандарт», версия 2.3. ©, УПРЗА «ЭКОцентр».

Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных метеорологических условий. Согласно проведенным расчетам рассеивания, в период строительства объекта максимальные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках не превышают 0,72 ПДК по диоксиду азота и 0,25 ПДК по саже, в период эксплуатации объекта максимальные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках не превышают 0,36 ПДК по диоксиду азота и 0,65 ПДК по оксиду углерода.

Превышения уровня ПДК в жилой зоне в расчетных точках не отмечается в период строительства и в период эксплуатации не отмечается.

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую среду при строительстве объекта, является шум от дорожной и строительной техники, грузового и легкового автотранспорт, в период эксплуатации - двигатели автотранспорта на территории парковок, работа мусоровозу на территории контейнерной площадки.

Для оценки шумового воздействия строящегося объекта на окружающую среду акустические расчёты в период строительства и в период эксплуатации выполнены по программе программы ««ЭКО центр - Шум».

Ожидаемые уровни звукового давления по представленным результатам расчёта на границе селитебной зоны находятся в пределах нормативных показателей, как для дневного, так и для ночного времени.

Работы по строительству проводятся только в дневное время.

Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период строительства носит кратковременный, эпизодический характер.

Площадка проектирования располагается вне водоохраны зоны реки Волга. Ближайший водный объект (р. Кострома) с шириной водоохранной зоны в 200 м, а также шириной прибрежной защитной полосы в 30 м, располагается в 1128 м от площадки строительства, учитывая данный факт, соответствующие специализированные мероприятия технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов, не рассматривались.

Сброс хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых вод как в период строительства, так и в период эксплуатации, в поверхностные водные объекты проектом не предусматривается.

Ливневая канализация проектируемого жилого дома выполняется на основании технических условий на проектирование и строительство ливневой канализации № 8(2) от 10.09.2018 г., выданных Главой КФХ Румянцевым П.Р.

В процессе строительства возможно механическое нарушение поверхностных почв под влиянием передвижных транспортных средств, земляных работ, связанных с разработкой траншей. влиянием техники, транспорта, элементов конструкций и отходов при ликвидации временных объектов (дорог, площадок складирования материалов и конструкций, площадок размещения транспортных машин и механизмов). Эти нарушения носят временный характер, особенно сильные нарушения, происходят при снятии почвенного покрова для разработки траншей под инженерные коммуникации проектируемого объекта.

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия в процессе строительства объекта, комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания строительных работ, а также представлены мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и размещению отходов производства, находящихся на строительной площадке.

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации объекта, произведена их классификация. Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки территории к строительству, на окружающую среду будет минимальным.

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной для участка строительства. Ущерба и ухудшений условий растительного и животного мира при реализации проекта не предвидится.

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую среду.

При выполнении всех предусмотренных проектной документацией природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация проекта возможна.

4.2.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Проектной документацией предусматривается проектирование 8-ми квартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП).

Жилой дом II-ой степени огнестойкости (Ф1.3, С0) расположен на расстоянии 14,3 м от проезжей части. Все противопожарные расстояния (разрывы) соответствуют требованиям ФЗ № 123 и СП 4.13130.2013 г.

Зона, расположенная от края проезда до стены здания, предусмотрена свободной от:

- размещения ограждений;
- размещения воздушных линий электропередач;
- рядовой посадки деревьев.

Подъезд к зданию предусматривается с Мантуровского проезда. Прилегающая территория вокруг здания и подъезд к нему имеет асфальтное покрытие. Естественные преграды для продвижения пожарной техники к объекту отсутствуют. Ширина проезда предусмотрена в соответствии с п. 8.6 СП 413130.2013 и составляет 3,5 м. Противопожарный проезд расположен на расстоянии 14,3 м от здания, что соответствует пункту 8.17 СП 413130.2013 г. Устройство подъезда в твёрдом покрытии, пригодного для проезда пожарной техники к строящемуся зданию предусмотрено к началу основных строительных работ.

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемого пожарного гидранта ПГ- 1 расположенного на кольцевом квартальном водопроводе диаметром 100 мм на расстоянии 78,0 м в северо-восточном направлении от проектируемого здания. Расчётный расход воды на пожаротушение в соответствии с СП 8.13130.2009 г. составляет 10 л/с. На стенах зданий предусмотрены светуказатели пожарных гидрантов размером 200 x 200 x 100 (согласно п. 4.8 СП 31-110-2003).

Пожарно-техническая классификация здания (по ФЗ № 123):

- Степень огнестойкости – II;
- Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
- Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3;
- Несущие элементы здания (не менее) - R 90;
- Перекрытия междуэтажные (не менее) - REI 45;
- Внутренние стены лестничных клеток (не менее) - REI 90;
- Марши и площадки лестниц (не менее) - R 60.

Дом в плане прямоугольный с размерами в осях 11,78 x 20,76 м. Конструктивная схема здания с несущими наружными и внутренними продольными стенами и самонесущими поперечными стенами.

Фундамент – ленточный сборный железобетонный из фундаментных блоков.

Наружные стены – трехслойные железобетонные панели.

Внутриквартирные перегородки – ГКЛ (ГКЛВ в санузлах) на металлическом каркасе системы КНАУФ тип С 361, толщиной 75 мм.

Внутренние стены – железобетонные панели.

Лестничные марши - сборные ж/б, шириной 1200 мм.

Входные квартирные двери - металлические, с пределом огнестойкости EI 30.

Перекрытия - сборные пустотные ж/б плиты толщиной 220 мм.

Тип крыши – плоская с полимерным мембранным покрытием. Водоотвод – внутренний организованный.

Ограждение кровли – парапет, образованный ж/б панелью, а также металлическое ограждение до высоты 1200 мм. Выход на кровлю осуществляется по наружной вертикальной металлической лестнице шириной 600 мм, расположенной на фасаде здания 5-1 по оси 1, расположенной на расстоянии 3,3 м от оконных проемов.

Площадь секции пожарного отсека, в соответствии с п. 6.5.1 табл. № 6.8 СП 2.13130.2012, составляет 477,1 кв. м и не превышает 2500 кв. м.

Межквартирные стены выполнены из железобетонных панелей толщиной 250, которые обеспечивают предел огнестойкости не менее REI 30 и класс пожарной опасности не ниже K0.

Двери эвакуационных выходов из здания открываются по направлению выхода. Высота горизонтальных участков путей эвакуации помещений этажей здания в свету составляет 3,1 м. Ширина эвакуационных путей предусмотрена такой, чтобы с учётом их геометрии по ним можно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В лестничных клетках отсутствуют трубопроводы с горючими газами, а также отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхностей проступей и площадок лестниц.

Лестничная клетка предусмотрена 1 типа, имеет выход непосредственно наружу. Предусмотрено естественное освещение лестничной клетки через световые проемы площадью не менее 1,2 м². Ширина лестничного марша в свету предусмотрена 1,2 м. Зазор между маршами 100 мм. Ширина лестничных площадок – 1360 мм, а промежуточной лестничной площадки – 1270 мм.

Стены лестничной клетки не возвышаются над уровнем кровли. Для повышения предела огнестойкости перекрытия марша лестничной клетки до нормативного показателя (90 минут) предусмотрено окрашивание спец. огнезащитным составом типа ВУП-2Б, срок службы которой в помещении составляет не менее 25 лет.

Эвакуация жителей проводится путём организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуация осуществляется по лестничной клетке через эвакуационный выход. Высота эвакуационных выходов (дверей) в свету составляет 2.10 м, ширина эвакуационных выходов (дверей) – 1,38 м. Ширина наружных дверей не менее ширины марша лестницы. Высота ограждений маршей лестничных клеток составляет не менее 0,9 м.

На входных дверях, а также внутренних дверях входного тамбура (двери эвакуационных выходов) отсутствуют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.

В соответствии со ст. 134 ФЗ № 123 и п. 4.3.2 СП 1.13130.2009* для отделки помещений общего пользования жильцов – лестничная клетка, тамбуры, холлы, поэтажные коридоры (на путях эвакуации) приняты негорючие материалы.

Принимаемые в проекте узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкции. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки коммуникаций предусмотрена негорючими материалами.

Электропроводка в здании выполнена кабелем ВВГнг-LS не распространяющим горение с низким дымо - газовыделением. Выбор электрооборудования, светильников, кабелей и проводов, способов их монтажа выполнен в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), а также ППР.

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 г. жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями типа ИП 212-189А.

Система автоматического пожаротушения, в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 г. в восьмиквартирном жилом доме – не требуется.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в жилом доме, в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 г. - не требуется.

В соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 г. система внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны) – не требуется.

Для пожаротушения, в сан. узлах каждой квартиры установлено устройство внутриквартирного пожаротушения типа КПК Пульс-01/1.

В соответствии с требованиями п. 7.2 «и» СП 7.13130.2012 г. система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из помещений – не требуется.

Участок под строительство проектируемого объекта расположен в зоне выезда ПЧ-2 расположенной по адресу: г. Кострома, ул. Ерохова, д. 32 (8 км). Время прибытия составляет 10,7 мин., что соответствует требованиям ст. 76 №123-ФЗ.

4.2.2.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств.

В организации должен быть установлен систематический строительный надзор за техническим состоянием несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений с целью своевременного обнаружения и контроля за устранением выявленных неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

Руководитель организации, в ведении которого находится здание или сооружение, своим распоряжением возлагает ответственность за выполнение функций по их технической эксплуатации на инженера по эксплуатации здания.

Основными задачами инженера по эксплуатации в части обеспечения технической эксплуатации зданий и сооружений являются:

- обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной эксплуатационной пригодности строительных конструкций зданий и сооружений, их санитарно-технического оборудования и систем энергообеспечения (водопровода, канализации, отопления, вентиляции и др.);

- организация работ по улучшению состояния бытовых помещений, интерьеров, архитектурно-эстетического вида зданий и сооружений.

В соответствии с основными задачами инженер по эксплуатации с привлечением соответствующих служб должен организовать надзор и контроль за состоянием строительных конструкций, санитарно-технического оборудования, систем энергообеспечения и других коммуникаций здания, отдела с целью:

- поддержания в надлежащем техническом состоянии кровли здания, водосточных труб, воронок, трубопроводов внутреннего водостока, отмостки, планировки прилегающей территории, внутренних и внешних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и др. для исключения замачивания грунтов у основания фундаментов и поддержания в зданиях и помещениях проектного температурно-влажностного и санитарно-гигиенического, противопожарного, взрывобезопасного и др. режимов;

- своевременной подготовки зданий и коммуникаций к эксплуатации в зимних условиях;

- выполнения работ, сопряженных с изменением несущих возможностей строительных конструкций зданий и сооружений, осуществляемых по письменному разрешению соответствующих служб надзора за техническим состоянием этих зданий и сооружений;

- участия в планировании мероприятий по уходу и надзору за всеми ремонтами зданий, сооружений и помещений;

- выполнения предписаний соответствующих служб технической эксплуатации общественных зданий и сооружений по устранению нарушений правил их технической эксплуатации.

Для выполнения работ, связанных с содержанием в надлежащем состоянии строительных конструкций, систем энергоснабжения и санитарно-технического оборудования (текущего ремонта, организации интерьеров, улучшения архитектурно-эстетического вида зданий и сооружений, очистки кровли зданий от снега, промышленной пыли, протирки стекол, их промывки, уборки пыли со строительных конструкций и элементов зданий с периодической ревизией их технического состояния и несущей

способности и т.п.), в штате организации должны быть предусмотрены группы ремонтных и хозяйственных работников численностью в зависимости от размеров, специфики общественного здания или сооружения, от состояния и сложности строительных конструкций, санитарно-технического оборудования, систем энергообеспечения, канализации и других систем и элементов.

Ремонтники, хозяйственные работники и созданные для этих целей подразделения должны находиться в подчинении у инженера, ответственного за эксплуатацию здания.

Техническое обслуживание здания включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров.

Целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется также контроль за использованием и содержанием помещений.

Один раз в год в ходе весеннего осмотра следует проинструктировать нанимателей, арендаторов и собственников помещений о порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности.

Плановые осмотры зданий следует проводить:

общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

частичные - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений.

Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона).

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий приведена в приложении №1.

После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации, должны проводиться внеочередные (неплановые) осмотры.

Организация проведения осмотров и обследований зданий осуществляется следующим образом:

общие плановые осмотры, а также внеочередные проводятся соответствующими организациями по обслуживанию здания;

частичные плановые осмотры конструктивных элементов и инженерного оборудования проводятся специалистами или представителями специализированных служб, обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт.

Инженер по эксплуатации здания должен принимать срочные меры по обеспечению безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития деформаций, а также немедленно информировать о случившемся его собственника здания или уполномоченное им лицо.

Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по учету технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах.

В журнале осмотров отражаются выявленные в процессе осмотров (общих, частичных, внеочередных) неисправности и повреждения, а также техническое состояние элементов здания.

Результаты осенних проверок готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях отражаются в паспорте готовности объекта.

Результаты общих обследований состояния здания, выполняемых периодически, оформляются актами.

Инженер по эксплуатации здания на основании актов осмотров и обследования должен в месячный срок:

а) составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и установить объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в следующий зимний период;

б) уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а также определить неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта;

в) проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) каждого здания к эксплуатации в зимних условиях;

г) выдать рекомендации арендаторам и собственникам помещений на выполнение текущего ремонта за свой счет согласно действующим нормативным документам.

Устранение мелких неисправностей, а также наладка и регулировка санитарно-технических приборов и инженерного оборудования должны, как правило, производиться собственником здания.

4.2.2.10. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов

Система теплоснабжения

- теплоснабжение здания осуществляется от тепловых сетей от местной поселковой котельной.

Режим работы системы - только в отопительный сезон (222 дня согласно СП 131.13330.2012)

Система электроснабжения

Режим работы системы электроснабжения - постоянно.

Система водоснабжения

В здании жилого дома запроектированы следующие системы:

-В1- хозяйственно-питьевой водопровод;

-Т3- водопровод горячей воды (прямая ветка).

Режим работы системы водоснабжения - постоянно.

Системы отопления

Поквартирные системы отопления, работающие только в отопительный сезон (222 дня согласно СП 131.13330.2012), подключённые по теплоносителю к тепловым сетям.

Сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода) объекта капитального строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и электрической энергии, в том числе на производственные нужды, и существующих лимитах их потребления:

- Максимальная потребляемая (расчетная) мощность жилого дома – 35,0 кВт.

-расчетный расход на систему холодного водоснабжения – 2,64 м³/сут;

-расчетный расход на систему горячего водоснабжения – 1,36 м³/сут;

-расчетный (проектный) расход тепловой энергии на систему отопления -29,04 кВт.

-расчетный (проектный) расход тепловой энергии на систему ГВС -43,45 кВт.

Сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов;

-теплоснабжение:

Точка подключения – котельная на твердом топливе, расположенная по адресу: г. Кострома, Апраксинский проезд, 45, находящаяся в собственности Румянцева П.Р.

-электроснабжение:

Электроснабжение выполняется кабельной линией от РУ-0,4 кВ ТП

-водоснабжение:

Источником водоснабжения многоквартирного жилого дома является разведочно-эксплуатационная скважина № 293-с (ГВК-341202515), расположенная по адресу:

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

Костромская область, г. Кострома, пос. Волжский, примерно в 780 м по направлению на северо-восток от ориентира пп.7155, участок с кадастровым номером 44:27:030101:309 режим водопотребления – круглосуточный.

-система горячего водоснабжения:

Точка подключения – котельная на твердом топливе, расположенная по адресу: г. Кострома, Апраксинский проезд, 45, находящаяся в собственности Румянцева П.Р.

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;

По надежности электроснабжения здание относится к III категории, к потребителям I категории относятся потребители эвакуационного освещения.

Питание аварийного освещения выполняется блоками аварийного питания.

Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в объекте капитального строительства;

По проектным решениям расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого дома за отопительный период составляет:

$$q=0,024*ГСОП* q^p_{от}=0,024*5306*0,17=21,64 \text{ кВт}^*ч/(м^3\text{год})$$

$$q=0,024*ГСОП* q^p_{от}*h=0,024*5306*0,17*3,17=68,62 \text{ кВт}^*ч/(м^2\text{год})$$

Годовые удельные величины расхода иных энергетических ресурсов согласно СП 50.13330.2012 на стадии проектирования не рассчитываются.

Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются);

Нормируемый показатель удельного годового расхода энергетических ресурсов на стадии проектирования согласно СП 50.13330.2012 не нормируются.

Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов в построенном многоквартирном доме устанавливается в соответствии приказом Минстроя России от 06.06.2016 г. №399/пр.

Сведения о классе энергетической эффективности (в случае если присвоение класса энергетической эффективности объекту капитального строительства является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении) и о повышении энергетической эффективности;

По проектным решениям для многоквартирного дома установлен класс энергосбережения «А» (очень высокий).

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» класс энергетической эффективности многоквартирного дома, построенного и вводимого в эксплуатацию, определяется органом государственного строительного надзора в соответствии с приказом Минстроя России от 06.06.2016 г. №399/пр.

Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются);

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

-Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений, в углах, оконных откосах и на внутренней поверхности горизонтального остекления должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха;

Нормируемое значение температуры точки росы при 20оС и φ=55% равно 10,69оС.

-Температура внутренней поверхности вертикального остекления должна быть не ниже плюс 3 °С при расчетных условиях;

-Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий должна быть не более нормативных значений, указанных СП 50.13330.2012;

-Нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций:

-наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений $G_n=0,5 \text{ кг}/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$

-входные двери в жилые, общественные и бытовые здания $G_n=7,0 \text{ кг}/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$

-окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в пластмассовых или алюминиевых переплетах $G_n=5,0 \text{ кг}/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$

-Поверхность пола жилых и общественных зданий должна иметь показатель теплоусвоения

Y_f , Вт/($\text{м}^2\cdot\text{°C}$) не более нормативных величин, указанных в СП 50.13330.2012;

-Нормируемое значение показателя $Y_f=12 \text{ Вт}/(\text{м}^2\cdot\text{°C})$

- Указанные требования энергетической эффективности должны быть обеспечены на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются), в том числе:

- требований к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям:

а) вычисление фактического сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций и сравнение его с нормируемым R_{tr}

Ограждающая конструкция	R_{tr}	m_p	R^{min}	R^o
Наружны стены	3,26	0,63	2.05	4,89
Совмещенное покрытие	4,29	0,8	3.43	4,25
Перекрытие над подвалом	4,29	0,8	3.43	3,67
Окно	0,55	0,95	0.52	0.53
Наружная дверь	0,88	0,8	0.7	1.29

б) коэффициент эффективности авторегулирования:

$\xi=0,95$

в) коэффициенты энергетической эффективности:

- Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление $\xi=0,1$

- Коэффициент эффективности рекуператора $K_{эф}=0$

- Коэффициент, учитывающий снижение использования тепlopоступлений в период превышения их над теплопотерями $\nu=0,81$

- Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы отопления $\beta_h=1,13$

г) остекленность здания $f=0,18$

д) компактность здания $K_{комп}=0,57$

-требований к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений и к их эксплуатационным свойствам:

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

- устройство тамбуров на входах в здание;
- снижение высот этажей до минимально необходимых в зависимости от назначения помещений, расположенных на них;
- снижение площади световых проемов до минимально необходимой по требованиям естественной освещенности;
- остекление лоджий,
- использование эффективных теплоизоляционных материалов и рационального расположения их в ограждающих конструкциях, обеспечивающего более высокую теплотехническую однородность и эксплуатационную надежность наружных ограждений;
- компактная форма проектируемого здания характеризуется пониженным коэффициентом компактности и обеспечивает минимальные теплотери в зимний период и минимальные тепlopоступления в летний;
- наиболее протяженный и остекленный фасад здания ориентирован на юго-восток;
- наружные стены здания не имеют выступов, западов и другой изрезанности, что сокращает площадь наружных ограждающих конструкций;
- помещения с теплым и влажным режимом расположены у внутренних стен здания;
- предусмотрено применение светопрозрачных наружных ограждающих конструкций из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, оборудованным приточным клапаном и ограничителем открывания;
- размеры светопроемов обеспечивают освещенность жилых помещений согласно требуемых норм КЕО, снижая затраты на электрическую энергию;

-требований к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям (в том числе применяемым системам внутреннего освещения и теплоснабжения), включая инженерные системы:

- установка приборов учёта используемых энергетических ресурсов;
- повышение эффективности авторегулирования систем обеспечения микроклимата,
- применение эффективных видов отопительных приборов и более рационального их расположения;
- выбор более эффективных систем теплоснабжения;
- применение осветительных приборов со сниженным электропотреблением;
- применение систем автоматического управления с выдержкой на отключение освещения общедомовых нужд;
- применение систем автоматического управления уличным освещением с включением и отключением светильников в зависимости от освещенности.

-требований к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации:

- заполнение растворных и уширенных швов каменной кладки наружных стен при ведении каменных работ;
- устранение «мостиков холода» на необходимых участках ограждающих конструкций стен и перекрытий;
- использование сухих строительных материалов, конструкций и эффективных утеплителей;
- недопускание намокания смонтированных конструкций и элементов здания или образования на них конденсата в процессе строительства;
- повышение степени уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных окон и дверей;
- установка автоматических доводчиков на элементах заполнения дверных проёмов лестничных клеток.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов (за

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются), включающий мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений, и если это предусмотрено в задании на проектирование, - требований к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации:

- установка счётчиков электроэнергии;
- установка светильников с малым энергопотреблением (люминесцентные и энергосберегающие лампы);
- использование энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания;
- установка измерительного прибора воды для учета количества и объема воды;
- установка счётчиков газа.
- использование на ветках системы отопления труб с малой теплоотдачей (полипропиленовые трубы)
- установка эффективной арматуры, исключающей протечки и утечки теплоносителя;
- устройство изоляции трубопроводов, арматуры и оборудования.
- комплекс мероприятий по минимизации потерь тепла и электроэнергии в зданиях:
 - теплоизоляция фасадов и стен помещений, утепление швов, установка пластиковых окон, радиаторов нового поколения с регулятором отдачи тепла, доводчиков на входные двери в подъездах, установка в подъездах ламп энергосберегающих с датчиками света, шума, движения;

Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетических ресурсов:

- Для учета расхода тепла на вводе в здание предусмотрен общедомовой прибор учета тепла. Также предусмотрен учет тепла для каждой квартиры счетчиком карат-комфорт.

- Для общедомового учета водопотребления холодной воды -В1-, горячей воды(прямая ветка) -Т3- и горячей воды(обратная ветка) -Т4- на вводах водопровода запроектирован узел коммерческого учета воды. Для учета холодной воды -В1- принят счетчик DRC-20(i). Для учета горячей воды(прямая ветка) -Т3- принят счетчик DRH-20(i). Для учета горячей воды (обратная ветка) -Т4- принят счетчик DRH-15(i). Для требуемого качества воды, перед счетчиками учета, запроектирована установка магнитомеханических фильтров. Для учета расхода воды на каждую квартиру, на ответвлениях от стояков -В1-, -Т3-, предусмотрена установка универсальных счетчиков холодной воды VLF-15U.

-Учет электроэнергии на вводе осуществляется счетчиком типа Меркурий 230 ART-03 PRSIDN расположенными в ВПУ здания. Учет электроэнергии поквартирно осуществляется электронными счетчиками «Меркурий».

обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (с учетом требований энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений)

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

Принятые архитектурно-конструктивные решения здания обусловлены:

- особенностями расположения на генеральном плане;
- функциональным назначением;
- требованиями технических регламентов, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений;
- климатическими особенностями района строительства;
- номенклатурой индустриальных сертифицированных строительных изделий и материалов, утвержденной заказчиком.

- Применение в проекте конструкций и материалов, соответствующих современному уровню, в сочетании с высокотехнологичными методами строительства и строительными нормами позволяет добиться повышения тепловой защиты здания и энергоэффективности.

Описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, обратного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды, решений по отделке помещений, решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей:

- принятые в проекте планировочные и объемно-пространственные решения обусловлены географическим расположением здания, его ориентацией по сторонам света, функциональным назначением и экономической целесообразностью.

- Для помещений с постоянным пребыванием людей проектом предусматриваются световые проемы, выполненные с учетом внешнего облика здания и оптимизации тепловых потерь.

-Архитектурные решения по функциональной взаимосвязи помещений способствуют обеспечению комфортных и безопасных условий жизнедеятельности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

- Схема хозяйственно-питьевого водопровода - тупиковая. Внутренний противопожарный водопровод - не требуется. Для пожаротушения, в сан. узлах каждой квартиры установлено устройство внутриквартирного пожаротушения. Магистралы, стояки и подводки запроектированы из полипропиленовых труб (VALTEC) PN20 d32-d20.

- Стояки в квартирах прокладываются в изоляции THERMAFLEX TU 36-1695-77, толщиной 9мм. Магистралы и стояки в техническом канале прокладываются в изоляции THERMAFLEX TU 36-1695-77, толщиной 20мм.

- Магистралы, стояки и подводки запроектированы из полипропиленовых армированных труб (VALTEC) PN25 d32-d20. Стояки в квартирах прокладываются в изоляции THERMAFLEX TU 36-1695-77, толщиной 9мм. Магистралы и стояки в неотапливаемом техническом канале прокладываются в изоляции THERMAFLEX TU 36-1695-77, толщиной 20мм.

Проектом предусмотрена установка полотенецсушителей в сан.узлах и ванных комнатах квартир. Отвод воздуха осуществляется через автоматические воздухоотводчики.

-КЕО жилых помещений предусмотрено не ниже нормируемого, что обеспечит снижение затрат на электрическую энергию.

- Система отопления принята двухтрубная горизонтальная. Разводящие трубопроводы системы отопления приняты из полипропиленовых труб армированных, Pn=25, t=95°C .

Горизонтальная прокладка трубопроводов из полимерных труб предусмотрена над полом в декоративном плинтусе. В местах пересечения дверных проемов трубопроводы прокладываются в конструкции пола в изоляции "Thermoflex".

Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов, в том числе основные их характеристики, сведения о типе и классе предусмотренных проектом проводов и осветительной арматуры:

- Наружные стены запроектированы из трехслойных железобетонных панелей с плитным утеплителем 200 мм.

- Совмещенное покрытие состоит из железобетонной плиты 220 мм, с утеплителем экструдированным пенополистиролом 150 мм.

- Перекрытие над техподпольем состоит из железобетонной плиты 100 мм, с утеплением экструдированным пенополистиролом 100 мм, стяжка из цементно-песчаного раствора 40 мм.

- Выбор облицовочных и отделочных материалов выполнен в соответствии с требованиями технических правил по экономическому расходованию и противопожарных требований норм проектирования.

- Использована трех- и пятипроводная сеть электроприемников. Электроснабжение приемников электроэнергии осуществляется от ВРУ здания, этажных щитов ЩЭ

- Для электроснабжения розеточной сети предусмотрена выделенная однофазная трехпроводная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью напряжением 220 В, 50 Гц, выполняемая кабелем марки ВВГнгLS. Подъемы к розеткам, переход от скрытой проводки к открытому способу прокладки выполнить при помощи металлических или ПВХ распаячных коробок. Применение ПВХ коробок возможно при наличии сертификата пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ.

- Прокладку кабеля через стены из горючих материалов выполнять с применением металлических гильз. Розетки в помещениях установить согласно планам розеточной сети. Штепсельные розетки должны быть оснащены заземляющим контактом, защитными шторками и соответствовать требованиям п.7.1.49 ПУЭ. Электрооборудование, устанавливаемое Заказчиком во влажных помещениях, должно соответствовать требованиям ПУЭ п.п. 7.1.47-48.

- Для электроосвещения предусмотрена выделенная однофазная трехпроводная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью напряжением 220В, 50 Гц, выполняемая аналогично розеточной сети кабелем марки ВВГнгLS 3x1,5мм². Светильники разместить в соответствии с планом осветительной сети.

- в качестве нагревательных приборов в помещениях приняты биметаллические радиаторы радиаторы h=500

- для внутреннего электроосвещения здания приняты светодиодными светильники,

- Для соблюдения установленных требований энергетической эффективности проектом предусмотрена установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов, а также организован учет водопотребления.

Описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов;

- Для учета расхода тепла на вводе в здание предусмотрен общедомовой прибор учета тепла. Также предусмотрен учет тепла для каждой квартиры счетчиком карат-комфорт.

- Для общедомового учета водопотребления холодной воды -В1-, горячей воды(прямая ветка) -Т3- и горячей воды(обратная ветка) -Т4- на вводах водопровода запроектирован узел коммерческого учета воды. Для учета холодной воды -В1- принят счетчик DRC-20(i). Для учета горячей воды(прямая ветка) -Т3- принят счетчик DRH-20(i). Для учета горячей воды (обратная ветка) -Т4- принят счетчик DRH-15(i). Для требуемого качества воды, перед счетчиками учета, запроектирована установка магнитомеханических фильтров. Для учета расхода воды на каждую квартиру, на

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

ответвлениях от стояков -В1-, -Т3-, предусмотрена установка универсальных счетчиков холодной воды VLF-15U.

-Учет электроэнергии на вводе осуществляется счетчиком типа Меркурий 230 ART-03 PRSIDN расположенными в ВРУ здания. Учет электроэнергии поквартирно осуществляется электронными счетчиками «Меркурий».

описание и обоснование применяемых систем автоматизации и диспетчеризации и контроля тепловых процессов (для объектов производственного назначения) и процессов регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

- Система отопления принята двухтрубная, поквартирная. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется автоматическими клапанами RA-N, с термоголовкой RA. На обратной линии предусмотрена установка запорных клапанов RLV. Нагревательные приборы располагаются под окнами.

Вентиляция кухонь, ванных комнат и санузлов – естественная

Описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода:

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемого пожарного гидранта ПГ-1 расположенного на кольцевом квартальном водопроводе диаметром 100 мм на расстоянии 78,0 м в северо-восточном направлении от проектируемого здания. Расчётный расход воды на пожаротушение составляет 10 л/с.

Сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией."

- Обеспечение строительства в этих ресурсах осуществляется от существующих сетей.

4.2.2.11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Квартиры для МГН и доступ МГН в здание не предусмотрены согласно Технического задания.

В рамках утвержденного проекта планировки, определен жилой дом для обеспечения потребности проживания МГН - №29 по ГП, в котором будут реализованы требования по доступу и проживанию МГН. При проектировании генерального плана участка учтены требования норм по организации парковочного места для МГН, а также предусмотрена возможность перемещения по МГН по прилегающей территории к проектируемому объекту.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации

Проектная документация без сметы **соответствует**:

- результатам инженерно-геодезических изысканий;
- результатам инженерно- геологических изысканий;
- результатам инженерно- экологических изысканий;
- результатам инженерно- гидрометеорологических изысканий.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов

– Проектная документация без сметы **соответствует** результатам инженерных изысканий.

– Проектная документация без сметы **соответствует** требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

VI. Общие выводы

Проектная документация без сметы **соответствует** результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Настоящее заключение составлено в пяти экземплярах, четыре из которых предназначены для заявителя – ООО «ПЕРВЫЙ», пятый – для ООО «ИМХОТЕП».

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы

Фамилия и инициалы	№ аттестата	Направление деятельности	Наименование и обозначение раздела
Коньков Андрей Александрович	МС-Э-26-2-8790	2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения	17-2018-ПЗ Пояснительная записка
			17-2018-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
			17-2018-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
			17-2018-АР1 Архитектурные решения
	МС-Э-9-2-2562	2.5. Пожарная безопасность	17-2018-АР2 Паспорт отделки фасадов
Малышева Ирина Геннадьевна	МС-Э-27-2-3057	2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участков	17-2018-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка
	МС-Э-26-12-11082	12. Организация строительства	17-2018-ПОС Проект организации строительства
Татарских Анатолий Евгеньевич	МС-Э-26-7-11092	7. Конструктивные решения	17-2018-КР1 Конструктивные решения ниже отм. 0.000
			17-2018-КР2 Конструктивные решения выше отм. 0.000

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:


Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

Фамилия и инициалы	№ аттестата	Направление деятельности	Наименование и обозначение раздела
		земельных участков	земельного участка
	МС-Э-26-12-11082	12. Организация строительства	17-2018-ПОС Проект организации строительства
Татарских Анатолий Евгеньевич	МС-Э-26-7-11092	7. Конструктивные решения	17-2018-КР1 Конструктивные решения ниже отм. 0.000 17-2018-КР2 Конструктивные решения выше отм. 0.000
Шагимарданов Дамир Экрэмович	МС-Э-38-2-6128	2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации	17-2018-ИОС 1.2 Система электроснабжения. Внутренние сети 17-2018-ИОС 5.2 Сети связи. Телефонизация, радиофикация, телевидение, АУПС. Внутренние сети
Родионов Борис Александрович	МС-Э-29-2-7706	2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация	17-2018-ИОС 2.2 Система водоснабжения. Внутренние сети 17-2018-ИОС 3.1 Система водоотведения. Дождевая канализация, дренаж. Наружные сети 17-2018-ИОС 3.2 Система водоотведения. Внутренние сети
Бухова Людмила Александровна	МС-Э-20-2-2801	2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование	17-2018-ИОС 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Терехова Наталья Александровна	МС-Э-47-2-9513	2.4. Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая безопасность	17-2018-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды


 А.А. Коньков

 И.Г. Малышева

 А.Е. Татарских

 Д.Э. Шагимарданов

 Л.А. Бухова

 Н.А. Терехова

 Б.А. Родионов

Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)

Копии свидетельств об аккредитации

 **Федеральная служба по аккредитации** 0000377

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ РОСС RU.0001.610313 (номер свидетельства об аккредитации) № 0000377 (учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью "ИМХОТЕП"
(полное и (в случае, если имеется)
ООО "ИМХОТЕП"
сокращенное наименование в ОГРН юридического лица)
ОГРН 1134401014483

место нахождения 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д. 45
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 28 апреля 2014 г. по 28 апреля 2019 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по аккредитации  М.А. Якутова
(подпись) (Ф.И.О.)



 **Федеральная служба по аккредитации** 0000336

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ РОСС RU.0001.610249 (номер свидетельства об аккредитации) № 0000336 (учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью «ИМХОТЕП»
(полное и (в случае, если имеется)
ООО "ИМХОТЕП"
сокращенное наименование в ОГРН юридического лица)
ОГРН 1134401014483

место нахождения 156013, Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, 45
(адрес юридического лица)

аккредитовано (я) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации
(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 11 марта 2014 г. по 11 марта 2019 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по аккредитации  М.А. Якутова
(подпись) (Ф.И.О.)



Положительное заключение экспертизы

№ 44 - 2 - 1 - 2 - 0196 - 18

8-ми квартирный жилой дом по адресу:

Примерно в 2-х километрах по направлению от ориентира п. Волжский (Дом №45 по ГП)