



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

**НЕВСКО - ЛАДОЖСКОЕ  
БАСЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
(НЕВСКО-ЛАДОЖСКОЕ БВУ)**

**ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Средний пр. В.О., д. 26, Санкт-Петербург, 199004

Тел.: (812) 323-31-13; факс: (812) 328-76-71

E-mail: water@nlbv.ru; kuznez@nlbv.ru

<http://nord-west-water.ru>

ОКПО 01032060, ОГРН 1027800556090

ИНН/КПП 7801011470/780101001

*18.03.2016 № РБ-37-1521*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Гатчинская  
гольф-деревня»  
Н.А. ОСЕТРОВОЙ

196210, Санкт-Петербург,  
пр. Стартовая, д. 8а, офис 402.

О рассмотрении точки сброса.

В соответствии со ст.24 Водного кодекса РФ Невско-Ладужское бассейновое водное управление рассмотрело возможность отвода очищенных хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод в р. Суйда с территории проектируемого курортного комплекса «GATCHINA GARDENS», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Сусанинское сельское поселение, дер. Красницы.

В соответствии с представленными расчетами объем водопотребления составит - 3417 куб. м/сутки; объем водоотведения - 2920 куб. м/сутки; ливневые стоки – 11 410 куб. м/сутки.

Для очистки хозяйственно-бытовых предусматривается использование установок технологии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативов на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения, включающего в себя: степень механической очистки (на песколовках барабанных решетках); степень биологической очистки (в одноразовых биореакторах с турбоаэраторами); степень доочистки (на фильтрах с песчаной загрузкой); степень обеззараживания на установках УФ-обеззараживания.

В результате выводов инженерно-гидрологических изысканий, проведенных ООО «НПК Проектводстрой» (Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий прилагается) на р. Суйда, установлено, что сброс очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод и ливневых сточных вод с территории курортного комплекса «GATCHINA GARDENS» возможен при условии соблюдения нормативного качества сбрасываемой воды.

Рассмотрев представленные материалы, Невско-Ладужское бассейновое водное управление не возражает против организации точки сброса очищенных сточных вод в реку Суйда с учетом следующих условий:

- очистные сооружения должны иметь гигиенические сертификаты соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, принадлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза;
- концентрация загрязняющих веществ в сточных водах на выпуске их в водный объект не должна превышать НДС, рассчитанных по методике разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.12.2007 №333;
- должны быть предусмотрены конкретные мероприятия, исключающие загрязнение поверхностных вод в период устройства выпуска сточных вод, в том числе проведены работы по рекультивации откосов русла реки Суйда;
- по завершению строительства очистных сооружений на основании ст. ст. 11, 22, 23 Водного кодекса РФ необходимо оформить решение о предоставлении водного объекта (река Суйда) в пользование и разработать программу регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоны.

И.о. руководителя управления



А.Б.Кузнецова