



Общество с ограниченной ответственностью «КОИН-С»  
ул. Складская, д.11, Владимир, 600033  
E-mail: info@coin-s.ru  
ОКПО 09967755, ОГРН 1173328003760  
ИНН/КПП 3327136453/332701001

Исх. № 0207а-04 от «07» февраля 2020 г.

ООО Специализированный  
застройщик  
«ДОГМА-САМОЛЕТ»

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Жилой комплекс в г. Краснодаре по ул. Западный Обход, 57

к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ

от 27.11.2019 № 23-2-1-3-0495-19

Сообщаем, что в положительном заключении экспертизы от 27.11.2019 № 23-2-1-3-0495-19 допущена следующая техническая ошибка: в п. 4.2.2.5 заключения фразу:

«По степени надежности электроснабжения потребители жилых домов относятся ко II категории надежности, противопожарные устройства (системы подпора воздуха, дымоудаление, пожарная сигнализация и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, насосной, ИТП, световое ограждение – к I категории надежности.»

следует читать как:

«По степени надежности электроснабжения потребители жилых домов относятся ко II категории надежности, противопожарные устройства (системы подпора воздуха, дымоудаление, пожарная сигнализация и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, насосной, ИТП, световое ограждение – к I категории надежности. Расчетная присоединяемая мощность электроприемников объекта составляет 3800 кВт».

Настоящим письмом подтверждаем, что указанные выше изменения не затрагивают конструктивных и других характеристик надежности и безопасности проектируемого объекта капитального строительства, и согласно части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ повторная экспертиза проектной документации после внесения указанных изменений не требуется.

Данное письмо является неотъемлемой частью положительного заключения экспертизы от 27.11.2019 № 23-2-1-3-0495-19.

Начальник отдела экспертизы проектной  
документации и результатов инженерных  
изысканий ООО «КОИН-С»



Тимофеев И.А.