

Исх. № 0121а-05 от «21» января 2020 г.

**ООО Специализированный
застройщик
«ДОГМА-САМОЛЕТ»**

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Жилой комплекс в г. Краснодаре по ул. Западный Обход, 57

к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ

от 27.11.2019 № 23-2-1-3-0495-19

Сообщаем, что в положительном заключении экспертизы от 27.11.2019 № 23-2-1-3-0495-19 допущена следующая техническая ошибка: в п. 4.2.2.7 заключения фразу:

«Дождевые стоки с территории проектируемого комплекса сбрасываются в централизованную сеть водоотведения. Проектируемые сети дождевой канализации приняты из ПФХ труб. Трубопроводы дождевой канализации укладываются на подготовленное грунтовое основание. На сети запроектирована установка колодцев из сборных железобетонных элементов по типовому проекту.»

следует читать как:

«Сброс дождевых вод предусмотрен в проектируемые внутриплощадочные сети дождевой канализации расчетного сечения, фильтрационного типа с фильтрационными колодцами и трубами с перфорированными стенками, обеспечивающих регулирование дождевых стоков на территории земельного участка с последующей фильтрацией стоков в грунте. Внутриплощадочные сети ливневой канализации будут использоваться, как емкость накопитель».

Настоящим письмом подтверждаем, что указанные выше изменения не затрагивают конструктивных и других характеристик надежности и безопасности проектируемого объекта капитального строительства, и согласно части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ повторная экспертиза проектной документации после внесения указанных изменений не требуется.

Данное письмо является неотъемлемой частью положительного заключения экспертизы от 27.11.2019 № 23-2-1-3-0495-19.

Начальник отдела экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ООО «КОИН-С»

Тимофеев И.А.

