



Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве

Общество с ограниченной ответственностью
**МОСКОВСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**
(ООО «Мосэксперт»)

125047, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 5, помещение II, этаж 2, ком. 7 Телефон: 8 (495) 783-39-63 E-mail: contact@mosexpert.info

10.12.2021 № 177
на № _____

Генеральному директору
ООО «Смайнэкс Инжиниринг»

Курилину А.В.

119017, город Москва, Кадашёвская набережная,
дом № 6/1/2, строение 1, этаж 3, помещение I,
комната 1.

ООО «Московская негосударственная экспертиза строительных проектов» (ООО «Мосэксперт») (свидетельства об аккредитации № RA.RU.610903 и № RA.RU.611626) сообщает, что в соответствии с договором от 22 июня 2021 года № 2793-МЭ в ООО «Мосэксперт» была рассмотрена корректировка проектной документация на строительство объекта: «Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка, переулок Большой Толмачевский, владение 5, строения 1, 3, 4, 4а, 12, 13, 14, 15 (Центральный административный округ), и выдано положительное заключение от 20 октября 2021 года № 77-2-1-2-061760-2021.

В связи с технической ошибкой в томе 3 (шифр 20/214-П-РД-АР) проектной документации и пункте 4.2.2.3 положительного заключения ООО «Мосэксперт» от 20 октября 2021 года № 77-2-1-2-061760-2021 не корректно указаны размеры машиномест по классам.

С учетом изложенного, в пункте 4.2.2.3 положительного заключения ООО «Мосэксперт» от 20 октября 2021 года № 77-2-1-2-061760-2021

вместо слов «279 мест хранения автомобилей (до корректировки 263 м/м):

- машиноместо большого класса 5,8х3,0 метра – 226 м/м,
- машиноместо среднего класса 5,5х2,7 метра – 50 м/м,
- в т.ч. зависимых - 21 м/м;

- машиноместо МГН 6,0х3,6 метра – 3 м/м;»

следует читать: «Машино-места для размещения автомобилей большого класса (226 м/м) имеют габариты:

- ширина от 2,8м до 3,6м;
- длина от 5,8м до 6,2м;
- площадь от 16,2м² до 22,3м².

Машино-места для размещения автомобилей среднего класса (50 м/м) имеют габариты:

- ширина от 2,8м до 3,5м;
- длина от 5,3м до 6,2м;
- площадь от 15,7м² до 21,6м²».

Данное письмо является дополнением и неотъемлемой частью положительного заключения ООО «Мосэксперт» заключение от 20 октября 2021 года № 77-2-1-2-061760-2021

Заместитель генерального директора
Эксперт
Аттестат № МС-Э-23-2-8702



Е.А. Натарова