

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000

email: kgvodokanal@kosgvk.ru

от 08.09.2021 № Исх.02.11/ 6072д

тел. (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18

ИНН 4401000622 КПП 440101001

Технические условия на подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения

Основание:	Заявка на технические условия
Причина обращения:	Новое строительство
Объект капитального строительства:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома ул.Московская в районе дома, 100
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:000000:14857
Заказчик:	ООО СЗ "Берендеевы пруды"
Срок действия условий на подключение:	3 года
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Фундамент многоквартирного жилого дома
Максимальная нагрузка в точке подключения:	50,244 м3/сут. режим водопотребления - круглосуточный.
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки прибором методики измерения):	Оборудование объекта узлом учёта холодной воды необходимо проводить в соответствии с п.п. 4, 28-31 Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод. Узлы учёта, а также приборы учёта, входящие в эти узлы должны соответствовать требованиям п. 7.2 СП 30.133300.2016.
Условия подключения к системе:	Согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Обеспечение требований действующей нормативной документации

Главный инженер

Исполнитель Кузьменко К.А.
Тел. 31-44-70

С. И. Мастаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000

email: kgvodokanal@kosgvk.ru

от 08.09.2021 № Исх.02.11/ 6073д

тел. (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18

ИНН 4401000622 КПП 440101001

Технические условия на подключение к централизованной системе водоотведения

Основание:	Заявка на технические условия
Причина обращения:	Новое строительство
Объект капитального строительства:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома ул.Московская в районе дома, 100
Кадастровый номер земельного участка:	44:27:000000:14857
Заказчик:	ООО СЗ "Берендеевы пруды"
Срок действия настоящих условий:	3 года
Максимальная нагрузка в точке подключения:	50,244 м3/сут. режим водоотведения - круглосуточный.
Точка присоединения к системам водоотведения:	Выпускные колодцы многоквартирного жилого дома
Условия по подключению к системе водоотведения:	Согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.

Главный инженер



С. И. Мастаков