



АО «Ростовводоканал»

ул. Максима Горького, 293,
г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022
info@vodokanalrmd.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

(технологического присоединения) к централизованной системе

холодного водоснабжения

№ 1608-В

от "26" "05" 2022 г.

Акционерное общество «Водоканал Ростова-на-Дону»
ОГРН 1056167043470
8(863) 282-50-50 (доб. 11-45)

Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца, или камеры): существующее подключение водопроводной сети заявителя к водопроводной линии Д=400 мм по ул. Комсомольская.

Подключение (технологическое присоединение) дополнительных объектов на земельном участке заявителя осуществляется к внутридомовым (внутриплощадочным) сетям заявителя в точках, определяемых при проектировании.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта:

Максимальная мощность (нагрузка) – 138,41 м³/сутки (14,67 м³/час).

Примечание:

Настоящие технические условия выданы на основании запроса № 1523 от 18.05.2022 г. о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта «многоквартирный жилой дом», расположенного (проектируемого) по адресу: г. Батайск, ул. Комсомольская, 133.

Данные технические условия не являются основанием (разрешением) для подключения объекта к сетям водоснабжения без заключения договора о подключении.

Срок действия технических условий – 3 года.

В случае если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается.

Исполнитель

Заявитель

Заместитель Генерального директора –
Главный инженер
А.И. Тараско

ООО СЗ «Юг-Строй»

" " 20__ г.

"26" "05" 2022 г.

**АО «Ростовводоканал»**

ул. Максима Горького, 293,
г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022
info@vodokanalrmd.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

(технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения

N 1609кот "26" "05" 2022 г.

Акционерное общество «Водоканал Ростова-на-Дону»
ОГРН 1056167043470
8(863) 282-50-50 (доб. 11-45)

Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца, или камеры): существующее подключение канализационной сети заявителя к канализационной линии Д=1000 мм по ул. Калинина.

Подключение (технологическое присоединение) дополнительных объектов на земельном участке заявителя осуществляется к внутридомовым (внутриплощадочным) сетям заявителя в точках, определяемых при проектировании.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта:

Максимальная мощность (нагрузка) – 154,9 м³/сутки (14,67 м³/час).

Примечание:

Настоящие технические условия выданы на основании запроса № 1523 от 18.05.2022 г. о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта «многоквартирный жилой дом», расположенного (проектируемого) по адресу: г. Батайск, ул. Комсомольская, 133.

Данные технические условия не являются основанием (разрешением) для подключения объекта к сетям водоотведения без заключения договора о подключении.

Срок действия технических условий – 3 года.

В случае если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается.

Исполнитель

Заместитель Генерального директора –
Главный инженер
А.И. Тараско

Заявитель

ООО СЗ «Юг-Строй»

" " 20 г.

"26" 05 2022 г.

**АО «Ростовводоканал»**

ул. Максима Горького, 293,
г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022
info@vodokanalrnd.ru

3005 22 № 1651
На № 1614к от 2405 22

Технические условия водоснабжения объекта для нужд пожаротушения

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом
Адрес объекта: г. Батайск, ул. Комсомольская, 133
Заказчик: ООО СЗ «Юг-Строй»

Водоснабжение:

Для водоснабжения объекта для нужд наружного пожаротушения с нагрузкой 25 л/с необходимо выполнить строительство пожарных гидрантов на внутриплощадочных водопроводной сетях заявителя, в количестве согласно расчета и требований СП.

Места установки пожарных гидрантов необходимо согласовать с МЧС России по Ростовской области (ул. Максима Горького, 147; тел. 232-09-16).

Проектирование вести согласно СНиП и норм пожарной безопасности.

Срок подключения объекта соответствует сроку осуществления указанных в настоящих технических условиях мероприятий.

Срок действия технических условий – 3 года.

Заместитель Генерального директора -
Главный инженер

А.И. Тараско



**УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА г. БАТАЙСКА**

ул. Октябрьская, 120а
г. Батайск, 346880,
тел./факс (86354) 7-03-01
e-mail: jkh84@bk.ru

№ 51.10/1860 от 04.05.2022
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО СЗ «Юг-Строй»

Костенко А.В.

sk-ugstroj@yandex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на устройство ливневой канализации (водоотведения) и благоустройство прилегающей территории проектируемого объекта расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Комсомольская, 133.

Заказчик: Генеральный директор ООО СЗ «Юг-Строй» Костенко Александр Васильевич

Адрес: г. Батайск, ул. М. Горького, 356-е, офис 6,7,8,9.

1. Вдоль участка по ул. Комсомольская, 133 выполнить устройство водоотводного канала с обустройством откосов ж.б. конструкциями входящий в водоотводной канал № 7 (магистральный канал). Выполнить очистку водоотводного канала № 7 (магистральный канал).
2. Глубину дна и уклон принять расчетным методом исходя из вертикальных отметок естественного рельефа местности.
3. Выполнить укладку водопропускных труб или лотков Д-500-800 мм на въездах.
4. Устройство организационного водоотведения с прилегающей территории в систему существующего водоотводного канала.
5. Заключить соглашение на благоустройство и содержание прилегающей территории.

Срок действия технических условий — 1 (один) год, до 04.05.2023 г.

Начальник Управления

С.В. Углов

Андрей Александрович Яницкий
тел. 8(86354) 7-03-12