



МИНЭКС

межрегиональный институт
экспертизы

115280, г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, д. 4 корп. 1,
эт. 5, пом. I, ком. 47
ИНН/КПП 7725377448/772501001
ОГРН 1177746549914
info@minexpert.ru, www.minexpert.ru
Тел.: 8 800 707 81 57, факс.: +7 495 134 3588

Директору
ООО «АР»
М.В. Костыренко

Исх.№0062/У-22 от «05» июля 2022 года
на № АР/2022-225 от «05» июля 2022 года

Уважаемый Михаил Владимирович!

В ответ на Ваш запрос (исх. № АР/2022-225 от 05.07.2022 г.) сообщаем, что в положительном заключении экспертизы № 58-2-1-2-043207-2022 от 01.07.2022 г. по объекту: «Многokвартирные жилые дома с объектами обслуживания во встроенно-пристроенных помещениях (строения 1,3,5,6), многоквартирные жилые дома (строения 2,4), гаражи для хранения автотранспорта (строения 7,8) по ул. Измайлова, з/у № 38 в г. Пензе. Этап 4. Строение 6. Строение 8», в связи с допущенной технической ошибкой, показатель «Строительный объем ниже отметки "0,000"» трансформаторной подстанции следует считать равным 15,7 м². Также уточняем номер технических условий для присоединения к электрическим сетям - № 382 от 31.03.2021 г., выданы ОАО «Энергоснабжающее предприятие».

С уважением,
Технический директор



Патрушев Михаил Юрьевич