



# МИНЭКС

межрегиональный институт  
экспертизы

115280, г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, д. 4 корп. 1,  
эт. 5, пом. I, ком. 47  
ИНН/КПП 7725377448/772501001  
ОГРН 1177746549914  
info@minexpert.ru, www.minexpert.ru  
Тел.: 8 800 707 81 57, факс.: +7 495 134 3588

Генеральному директору  
АО СЗ «Кировский ССК»  
И.Д. Крутихину

Исх.№0054/У-23 от «03» мая 2023 года  
на № 65 от «03» мая 2023 года

### Уважаемый Иван Денисович!

В ответ на Ваш запрос (исх. № 65 от 03.05.2023 г.) сообщаем, что в положительном заключении экспертизы № 43-2-1-3-020215-2023 от 19.04.2023 г. по объекту: «Многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Киров, ул. Нагорная, д. 16», в п.4.2.2.3 следует уточнить способ отвода поверхностных вод: с проектируемой территории автостоянки (в составе 43:40:000458:454) отвод дождевых и талых вод решен открытым способом по спланированной территории в дождеприемник с последующим выпуском через очистку в существующую ливневую канализацию в районе дома №26 по ул. Хлыновская.

В связи с данными изменениями проведение повторной экспертизы не требуется.

С уважением,  
Технический директор



Патрушев Михаил Юрьевич