

ул. Богдана Чижика, д. 19, г. Якутск, 677001, тел. 50-70-30, факс 21-21-41
E-mail: yvdk@mail.ru <http://vodokanal-ykt.ru/>

Технические условия № 67 от 11.09.2023 г.

на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

Выданы – ООО Специализированный Застройщик «Голдлайн».

Объект- «Многоквартирные жилые дома с теплой автостоянкой в квартале 13 г. Якутска (2-этап строительства).

Местонахождение объекта: г. Якутск, ул. Автодорожная.

Кадастровый номер земельного участка- 14:36:107056:291, 14:36:107056:293.

Этажность- 12 этажей.

Объем подключаемой нагрузки- 53.52 м3/сут., в том числе на нужды пожаротушения:

-наружного-30л/с;

-внутреннего- 2х2.6 л/с.

-количество пожарных гидрантов- 24шт.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта- 2026г.

Водоснабжение:

Точка присоединения- водопровод Д=300мм по ул. Авторожная (Водоузел №4- насосная станция ГУП ЖКХ РС(Я) :

Второй водопроводный ввод для нужд пожаротушения обеспечить строительством емкостей.

- точку подключения согласовать с владельцами сетей (АО «Водоканал»);
- сети холодного водоснабжения проложить с тепловым сопровождением;
- проектом решить повышение давления на объект;
- заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к сетям холодного водоснабжения с АО «Водоканал» за 18 месяцев до ввода объекта в эксплуатацию;
- гарантированный напор -10 м.в.ст.;
- в узле ввода запроектировать и установить электромагнитный расходомер с индикатором и архиватором для малых расходов.

Водоотведение :

Точка присоединения- напорная канализация по ул. Автодорожная Д=300мм по ул. Автодорожная.

Точка подключения- первый колодец на выпуске из здания (точку подключения согласовать с АО «Водоканал»).

По технологическому присоединению необходимо запроектировать и построить КНС с самотечными и напорными сетями до точки присоединения.

-Способ прокладки –подземный.

-Необходимо выделить земельный участок размером 10x10м в пользу АО «Водоканал» под строительство КНС.

Срок подключения объекта- 18 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении).

Срок действия технических условий-3года.

Главный инженер:



А.А. Аммосов

Исп.ПТС -507-242
Иванова Л.В.