



Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро №1»  
свидетельство об аккредитации № 77-2-5-036-11

(полное наименование экспертной организации, регистрационный номер свидетельства об аккредитации)

Общество с ограниченной ответственностью «ОКБ-1»  
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы  
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов  
инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610025 от 20.12.2012г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО «Проектное бюро №1»

А.Л. Филонов

"01" декабря 2015 г.

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

7	7	-	1	-	2	-	0	1	4	2	-	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Объект капитального строительства**

3-4 этажные жилые дома, 3-я очередь строительства микрорайона «Южные горки», по  
адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение  
Горки Ленинские, пос. Мещерино. Корректировка 2.

**Объект негосударственной экспертизы**

Проектная документация без сметы



## 1. Общие положения

### 1.1. Основания для проведения экспертизы

Заявление о проведении экспертизы;

Договор на проведение экспертизы от 22 октября 2015 года № 155-Э.

### 1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

*Наименование объекта:* 3-4 этажные жилые дома, 3-я очередь строительства.

*Строительный адрес:* Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино.

### 1.3. Источник финансирования: собственные средства Застройщика

### 1.4. Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей

Наименование показателей	Ед. изм.	Количество		
		Тип 1	Тип 3	Тип 4
1. Общая площадь отведённого участка (по ГПЗУ)	га	11,6145		
2. Площадь застройки (одного здания, по типовому номеру)	м <sup>2</sup>	425,1	510,0	900,0
3. Количество зданий		4	9	22
4. Общая площадь квартир (одного здания, по типовому номеру)	м <sup>2</sup>	903,23	1233,48	2512,50
5. Общая площадь здания с учетом МОП (одного здания, по типовому номеру)	м <sup>2</sup>	1109,9	1466,24	2962,32
6. Строительный объем здания	м <sup>3</sup>	4591,5	6106,5	12745,2
7. Этажность	эт.	3	4	4
8. Количество квартир, в т.ч.		22	27	58
- однокомнатных	шт.	15	15	38
- двухкомнатных		6	8	14
- трехкомнатных		1	4	6

### 1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации

ООО «Градо-Спецстрой», 119180, г. Москва, ул. Большая полянка, д. 7/10, стр. 3, пом. 2, комн. 17 (*свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 26 августа 2014 года № 01-П № 157, выданное СРО Союз «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства», номер в государственном реестре СРО 01-П-2009).*

*Исполнительный директор:* А.А. Лайцева

*ГИП:* Ю.Н. Чуракова

### 1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике

*Заявитель, заказчик, застройщик:* ООО «Южные горки», 142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Ленинского комсомола проспект, д. 78, секция 1-1, помещение №78.

## **2. Основания для разработки проектной документации**

### **2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации:**

Задание на корректировку проектной документации, утвержденное заказчиком в 2015 году.

### **2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка:**

Сведения о градостроительных планах земельных участков описаны в положительном заключении негосударственной экспертизы № 4-1-1-0243-14 от 10 октября 2014 года, выданном ООО «Мосэксперт» (свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610055, № РОСС RU.0001.610244).

### **2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:**

Сведения о технических условиях подключения объекта «3-4 этажные жилые дома, 3-я очередь строительства, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино» описаны в положительном заключении негосударственной экспертизы № 4-1-1-0243-14 от 10 октября 2014 года, выданном ООО «Мосэксперт» (свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610055, № РОСС RU.0001.610244).

## **3. Описание рассмотренной документации**

### **3.1. Описание результатов инженерных изысканий**

Негосударственная экспертиза результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации была проведена ранее, с выдачей положительного заключения негосударственной экспертизы № 4-1-1-0243-14 от 10 октября 2014 года, выданном ООО «Мосэксперт» (свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610055, № РОСС RU.0001.610244).

### **3.2. Описание технической части проектной документации**

Проектная документация без сметы по объекту капитального строительства: «3-4 этажные жилые дома, 3-я очередь строительства, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино» была рассмотрена, с выдачей положительного заключения негосударственной экспертизы № 4-1-1-0243-14 от 10 октября 2014 года (ООО «Мосэксперт», свидетельства

об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610055, № РОСС RU.0001.610244).

Корректировка проектной документации без сметы по объекту капитального строительства: «3-4 этажные жилые дома, 3-я очередь строительства микрорайона «Южные горки», по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино. Корректировка» была рассмотрена, с выдачей положительного заключения негосударственной экспертизы № 77-1-2-0019-15 от 6 марта 2015 года (ООО «Проектное бюро №1», свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации № 77-2-5-036-11 от 11 марта 2011 года).

Настоящей корректировкой предусмотрено изменение параметров несущих строительных конструкций жилых домов «Тип 3» и «Тип 4».

Остальные решения проекта корректировкой не затрагиваются.

### **3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации**

*Перечень разделов, переданных на корректировку:*

Пояснительная записка (включая исходно-разрешительную документацию).

Конструктивные и объемно-планировочные решения.

#### ***В ходе проведения экспертизы:***

Обращено внимание заказчика на то, что изменения и дополнения, выполненные в ходе проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации.

### **3.2.2. Описание основных решений по каждому из разделов проектной документации**

#### **Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»**

Уровень ответственности зданий – нормальный.

Расчет на устойчивость, прочность, пространственную неизменяемость в целом, а также отдельных конструктивных элементов, выполнен с применением программного комплекса «SCAD SOFT» (лицензия на передачу интегрированной системы прочностного анализа и проектирования конструкций № 11633 от 2 июня 2014 года).

Конструктивная схема – комбинированная, каркасно-стенная. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечиваются совместной работой элементов каркаса с дисками междуэтажных перекрытий и покрытия, а также диафрагм и ядер жесткости, в качестве которых выступают участки продольных стен и стены лестничных клеток соответственно. По результатам расчета можно сделать вывод, что принятая в проекте конструктивная схема и скорректированные размеры сечений основных несущих элементов конструкций достаточны для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяемости зданий объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей.

Перекрытия («Тип 3», «Тип 4») - монолитные, железобетонные, балочные, толщиной 180 мм, из бетона класса В25.

Перекрытия («Тип 3», «Тип 4») - монолитные, железобетонные, балочные, толщиной 180 мм, из бетона класса В25.

Балки перекрытий («Тип 3») – монолитные, железобетонные, из бетона класса В25, сечением:

- в составе межквартирных стен – 200х600(h) мм;
- по внешнему периметру перекрытий – 200х600(h) мм.

Балки перекрытий по внешнему периметру перекрытий («Тип 4») – монолитные, железобетонные, из бетона класса В25, сечением 200х500(h) мм.

Покрытия («Тип 3», «Тип 4») - монолитные, железобетонные, балочные, толщиной 180 мм, из бетона класса В25.

Балки покрытий («Тип 3») – монолитные, железобетонные, из бетона класса В25, сечением:

- в составе межквартирных стен – 200х600(h) мм;
- по внешнему периметру покрытий – 200х600(h) мм.

Балки покрытий по внешнему периметру («Тип 4») – монолитные, железобетонные, из бетона класса В25, сечением 200х500 (h) мм.

Остальные решения раздела не корректировались.

#### 4. Выводы по результатам рассмотрения

##### 4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

*По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения».*

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов.

##### 4.2. Общие выводы:

Проектная документация по объекту: «3-4 этажные жилые дома, 3-я очередь строительства микрорайона «Южные горки», по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино. Корректировка 2» соответствует требованиям действующих технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации. Внесенные изменения совместимы с проектной документацией и результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена экспертиза.

#### Эксперты:

Эксперт



И.С. Серга

(Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства, Квалификационный аттестат Минстроя России № МС-Э-9-2-5243, направление 2.1)

Эксперт



Д.Н. Сухарев

(Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации, Квалификационный аттестат Минстроя России № МС-Э-43-2-6238, направление 2.3.)

Эксперт



М.В. Михайлов

(Системы автоматизации, связи и сигнализации, Квалификационный аттестат Минстроя России №МС-Э-46-2-6334, направление 2.3.2.)

Эксперт  В.Д. Росланова

(Водоснабжение, водоотведение и канализация, Квалификационный аттестат Министерства регионального развития РФ №МР-Э-7-2-0321, направление 2.2.1)

Эксперт  Н.В. Самарцева

(Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование, Аттестат государственного эксперта Министерства регионального развития РФ №00488-АК-77-15022012 от 15.02.2012г, направление 2.2.2)

Эксперт  А.Е. Гришин

(Системы газоснабжения, Аттестат №ГС-Э-64-2-2094, направление 2.2.3)

Эксперт  О.Г. Светлова

(Организация строительства, квалификационный аттестат Минстроя РФ №МС-Э-16-2-2726, направление 2.1.4)

Эксперт  С.В. Гольшков

(Пожарная безопасность, Квалификационный аттестат Минстроя РФ №МС-Э-34-2-3237, направление 2.5)

Эксперт  О.В. Железнова

(Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая безопасность, Аттестат государственного эксперта Министерства регионального развития РФ №00584-АК-77-28032012, направление 2.4)

(Инженерно-экологические изыскания, Квалификационный аттестат Минстроя России №МС-Э-61-1-3943, направление 1.4)

Эксперт  В.В. Баранов

(Инженерно-геодезические изыскания, Квалификационный аттестат эксперта Министерства регионального развития РФ №МР-Э-15-1-0497, направление 1.1)

Эксперт  А.А. Кишеев

(Инженерно-геологические изыскания, Квалификационный аттестат Минстроя России №ГС-Э-56-1-1929, направление 1.2)



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ  
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)**

## **ПРИКАЗ**

*16 января 2012 г.*

Москва

№ 630

### **О возобновлении действия свидетельства об аккредитации ООО «Проектное бюро № 1» на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации**

В соответствии со статьей 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», пунктом 15 Правил аккредитации организаций на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1070 «О негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий», п р и к а з ы в а ю:

1. Возобновить действие свидетельства об аккредитации (регистрационный номер 77-2-5-036-11 от 11 марта 2011 г.), выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Проектное бюро № 1» на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации с даты регистрации настоящего приказа.
2. Управлению аккредитации в секторах экономики, в области обеспечения единства измерений и менеджмента качества (О.В. Чирковой) в установленном порядке внести соответствующие изменения в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя



С.В. Мигин

# Министерство регионального развития Российской Федерации

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

А 000266

Рег. № 7 7 - 2 - 5 - 0 3 6 - 1 1

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью

(полное наименование экспертной организации)

"Проектное бюро №1"

место нахождения 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 7, стр. 2-А  
(адрес места нахождения экспертной организации в соответствии с учредительными документами)

прошло(прошла) аккредитацию на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

Дата выдачи "11" марта 2011 г.

Срок действия 5 лет

Заместитель Министра  
регионального развития  
Российской Федерации

(должность)

В.А. Токарев

(Ф.И.О.)



(подпись)





РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

00000729

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ**

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ RA.RU.610754 (номер свидетельства об аккредитации) № 0000729 (учетный номер бланка)

Общество с ограниченной ответственностью "Проектное бюро №1"

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование в ОГРН юридического лица)  
(ООО "ПБ №1")

составленное на основании и ОГРН юридического лица)

ОГРН 1067746871774

123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 7, стр. 2-А.

(адрес юридического лица)

место нахождения

результатов инженерных изысканий

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 30 апреля 2015 г. по 30 апреля 2020 г.

*(подпись)*

Руководитель (заместитель Руководителя) органа по аккредитации

М.А. Якутова

(Ф.И.О.)

М.П.

Министерство регионального развития Российской Федерации

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

МР-Э-7-2-0321

Настоящим удостоверяется, что Рослановой Вере Даниловне  
(Ф.И.О.)

присвоен статус: эксперт в области экспертизы проектной документации

Направление деятельности эксперта: 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация

Срок действия аттестата до 18.07.2017

Срок действия аттестата до \_\_\_\_\_

Срок действия аттестата до \_\_\_\_\_

(подпись, уполномоченного лица, М П)

(подпись уполномоченного лица, М П)

(подпись уполномоченного лица, М П)

000329

# Министерство регионального развития Российской Федерации

## АТТЕСТАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА

Рег. № 00488-АК-77-15022012

Настоящим удостоверяется, что **Самарцевой Надежде Викторовне** присвоен статус: «**государственный эксперт**»

Сфера(ы) деятельности государственного эксперта: 1) **2.2.2.**

Протокол(ы) заседания аттестационной комиссии Министерства регионального развития Российской Федерации по аттестации (переаттестации) государственных экспертов:!) от **15 февраля 2012 г. № 10**

1) Срок действия аттестата до **16.02.2017**

*(подпись, гербовая печать Министерства России)*

Срок действия аттестата до

*(подпись, гербовая печать Министерства России)*

Срок действия аттестата до

*(подпись, гербовая печать Министерства России)*

2) Срок действия аттестата до

*(подпись, гербовая печать Министерства России)*

Срок действия аттестата до

*(подпись, гербовая печать Министерства России)*

Срок действия аттестата до

*(подпись, гербовая печать Министерства России)*

000561



МИНСТРОЙ РОССИИ  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

МС-Э-16-2-2726

Настоящим удостоверяется, что Светлова Ольга Георгиевна Дата рождения: 17.12.1973 г.

присвоен статус: Эксперт в области экспертизы проектной документации

Направление (я) деятельности эксперта: 2.1.4. Организация строительства

Основание выдачи: Приказ Минстроя России от 22.04.2014 г. № 200/пр

«О выдаче и отказе в выдаче квалификационных аттестатов»

Дата выдачи: 22.04.2014 г.

Срок действия аттестата 22.04.2019 г.

до: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного лица, М.П.)

(подпись уполномоченного лица, М.П.)

\* 001299





МИНИСТРОЙ РОССИИ  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

МС-Э-9-2-5243

Настоящим удостоверяется, что Серга Ирина Степановна Дата рождения: 29.04.1974 г.

(Ф.И.О.)

Эксперт в области экспертизы проектной документации

присвоен статус:

Направление (я) деятельности эксперта: 2.1 - Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства

Основание выдачи: Приказ Минстроя России «О выдаче и отказе в выдаче квалификационных аттестатов» от 03.02.2015 г. № 56/пр

Дата выдачи: 03.02.2015 г.

Срок действия аттестата 03.02.2020 г.  
до:

Срок действия аттестата продлен  
до:

(подпись уполномоченного лица, М.П.)

(подпись уполномоченного лица, М.П.)

\*0054444



# МИНСТРОЙ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

ГС-Э-70-2-2247

Настоящим удостоверяется, что \_\_\_\_\_ Сухарев Дмитрий Николаевич \_\_\_\_\_ Дата рождения: 07.10.1977 г.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ Эксперт в области экспертизы проектной документации

\_\_\_\_\_ Направление (я) деятельности эксперта: 2.3.1. Электроснабжение и электроотребление

\_\_\_\_\_ Основание выдачи: Приказ Минстроя России «О выдаче и отказе в выдаче квалификационных аттестатов»

\_\_\_\_\_ от 25.12.2013 г. № 39/МС

\_\_\_\_\_ Дата выдачи: 25.12.2013 г.

\_\_\_\_\_ Срок действия аттестата 25.12.2018 г.

\_\_\_\_\_ до: \_\_\_\_\_

Срок действия аттестата продлен

до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного лица, М.П.)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного лица, М.П.)

\* 005496



Министерство регионального развития Российской Федерации

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

МР-Э-15-1-0497

Настоящим удостоверяется, что Баранову Владимиру Викторовичу  
(Ф.И.О.)

присвоен статус: эксперт в области экспертизы результатов инженерных изысканий

Направление деятельности эксперта: 1.1. Инженерно-геодезические изыскания

Срок действия аттестата до 21.08.2017

Срок действия аттестата до \_\_\_\_\_

Срок действия аттестата до \_\_\_\_\_




(подпись уполномоченного лица, М.П.)

(подпись уполномоченного лица, М.П.)

(подпись уполномоченного лица, М.П.)

000515



**МИНСТРОЙ РОССИИ**  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

МС-Э-34-2-3237

Настоящим удостоверяется, что Голышков Сергей Владимирович Дата рождения: 23.01.1974 г.

присвоен статус: Эксперт в области экспертизы проектной документации (Ф.И.О.)

Направление (я) деятельности эксперта: 2.5. Пожарная безопасность

Основание выдачи: Приказ Минстроя России «О выдаче и отказе в выдаче квалификационных аттестатов» от 26.05.2014 г. № 252/пр

Дата выдачи: 26.05.2014 г.

Срок действия аттестата 26.05.2019 г.  
до: 26.05.2019 г.

(подпись уполномоченного лица, М.П.) \* 005471





МИНИСТРОЙ РОССИИ  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

ГС-Э-64-2-2094

Настоящим удостоверяется, что Гришин Андрей Евгеньевич Дата рождения: 17.09.1985 г.  
(Ф.И.О.)

присвоен статус: Эксперт в области экспертизы проектной документации

Направление (я) деятельности эксперта: 2.2.3. Системы газоснабжения

Основание выдачи: Приказ Минстроя России «О выдаче и отказе в выдаче квалификационных аттестатов»  
от 17.12.2013 г. № 37/МС

Дата выдачи: 17.12.2013 г.


Срок действия аттестата 17.12.2018 г.  
до: \_\_\_\_\_



(подпись уполномоченного лица, М.П.)

(подпись уполномоченного лица, М.П.)

\* 005528



МИНИСТРОЙ РОССИИ  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

МС-Э-61-1-3943

Настоящим удостоверяется, что Железнова Оксана Валерьевна Дата рождения: 25.08.1977 г.

(Ф.И.О.)

призван статус: Эксперт в области экспертизы результатов инженерных изысканий

Направление (я) деятельности эксперта: 1.4. Инженерно-экологические изыскания

Основание выдачи: Приказ Минстроя России «О выдаче и отказе в выдаче квалификационных аттестатов» от 22.08.2014 г. № 489/пр

Дата выдачи: 22.08.2014 г.

Срок действия аттестата 22.08.2019 г.

до: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного лица, М.П.)

Срок действия аттестата продлен

до: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного лица, М.П.)

\*005530

Министерство регионального развития Российской Федерации

АТТЕСТАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА

Рег. № 00584-АК-77-28032012

Настоящим удостоверяется, что **Железновой Оксане Валерьевне**  
присвоен статус: «**государственный эксперт**»

Сфера(ы) деятельности государственного эксперта: 1) **2.4.**

Протокол(ы) заседания аттестационной комиссии Министерства регионального развития Российской Федерации по аттестации (переаттестации) государственных экспертов: 1) **от 28 марта 2012 г. № 18**

1) Срок действия аттестата до **29.03.2017**

(подпись, гербовая печать *Министерства России*)

Срок действия аттестата до

(подпись, гербовая печать *Министерства России*)

Срок действия аттестата до

(подпись, гербовая печать *Министерства России*)

2) Срок действия аттестата до

(подпись, гербовая печать *Министерства России*)

Срок действия аттестата до

(подпись, гербовая печать *Министерства России*)

Срок действия аттестата до

(подпись, гербовая печать *Министерства России*)

000658



**МИНИСТРОЙ РОССИИ**  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

ГС-Э-56-1-1929

Настоящим удостоверяется, что \_\_\_\_\_ Кишеев Арсланг Александрович \_\_\_\_\_ Дата рождения: 06.12.1986 г.

присвоен статус: \_\_\_\_\_ Эксперт в области экспертизы результатов инженерных изысканий (Ф.И.О.)

Направление (я) деятельности эксперта: 1.2. Инженерно-геологические изыскания

Основание выдачи: \_\_\_\_\_ Приказ Госстроя России «О выдаче и откaze в выдаче квалификационных аттестатов» от 27.11.2013 г. № 453/ГС

Дата выдачи: \_\_\_\_\_ 27.11.2013 г.

Срок действия аттестата 27.11.2018 г. до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного лица, М.П.)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного лица, М.П.)

\*-005466



# МИНСТРОЙ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

МС-Э-46-2-6334

Настоящим удостоверяется, что Михайлов Михаил Владимирович Дата рождения: 14.09.1986 г.

(Ф.И.О.)

присвоен статус: Эксперт в области экспертизы проектной документации

Направление (я) деятельности эксперта: 2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации

Основание выдачи: Приказ Минстроя России от 02.10.2015 г. № 713/пр

«О выдаче и отказе в выдаче квалификационных аттестатов»

Дата выдачи: 02.10.2015 г.

Срок действия аттестата  
до: 02.10.2020 г.



(подпись уполномоченного лица, М.П.)

Срок действия аттестата продлен  
до: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного лица, М.П.)

\* 008049

Прошнуровано, пронумеровано,  
Скреплено печатью *А* листов  
Генеральный директор  
ООО «Проектное бюро № 1»

А.Л. Филонов

