

**Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕХПЛАН»  
(ООО «ГеоТехПлан»)**

**Свидетельство об аккредитации  
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  
№РА.RU.611524**


**НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В  
РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ**

6	7	-	2	-	1	-	2	-	0	0	0	2	-	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**«УТВЕРЖДАЮ»**



Директор ООО «ГеоТехПлан»

  
Слободич  
Владислав Викторович

«31» января 2024 г.

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ  
В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ**

*Объект экспертизы:*  
**Проектная документация**

*Вид работ:*  
**Строительство**

*Наименование объекта оценки соответствия  
в рамках экспертного сопровождения*

**3-х секционный жилой дом №6 (по генплану)  
многоэтажной жилой застройки в г. Смоленске,  
ул. Попова, юго-западнее д. Киселёвка.**

### ***1. Сведения об организации по проведению оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения***

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕХПЛАН» (ООО «ГеоТехПлан»).  
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации №РА.RU.611524.

Директор: Слободич Владислав Викторович.

Место регистрации: 214000, г. Смоленск, улица Коненкова, дом 4, офис 1.

ОГРН 1166733066191, ИНН 6732130111, КПП 673201001.

### ***2. Сведения о заявителе***

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «АН Гарант-Жилье» (ООО СЗ «АН Гарант-Жилье»), Директор Ребрик Н.Ю., 214014  
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Исаковского, д.5, офис 202, тел. (4812) 38-78-36.  
ОГРН 1026701426553, ИНН 6731038586, КПП 673101001.

### ***3. Основания для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения***

1. Заявление ООО специализированный застройщик «АН Гарант-Жилье» на проведение оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения № 23 от 15 января 2024 г.
2. Договор об экспертном сопровождении № Д - 02/э от 16 января 2024 года.

### ***4. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения)***

Для оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения представлены разделы:  
раздел 1 «Пояснительная записка»;  
раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» шифр 755-19.10.2022-ПЗУ;  
раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения» шифр 755-19.10.2022-АР;  
раздел 4. «Конструктивные решения» шифр 755-19.10.2022-КР;  
раздел 5. Подраздел 4. «Отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети» шифр 755-19.10.2022-ИОС4;  
по объекту: «3-х секционный жилой дом №6 (по генплану) многоэтажной жилой застройки в г.Смоленске, ул.Попова, юго-западнее д.Киселёвка».

### ***5. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения***

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 67-2-1-1-045306-2021 от 13 августа 2021 г. по объекту: «2-х секционный жилой дом №1 (по генплану) многоэтажной жилой застройки в г. Смоленске, ул. Попова, юго-западнее д. Киселевка», выданное ООО «Экспертиза Проектов» г. Москва по результатам инженерных изысканий.

Положительное заключение негосударственной экспертизы №67-2-1-1-039627-2022 от 11.07.2023 г. по объекту: «3-х секционный жилой дом № 6 (по генплану) многоэтажной жилой застройки в г. Смоленске, ул. Попова, юго-западнее д.Киселевка», выданное ООО Негосударственная Экспертиза «Брянский Центр Стоимостного Инжиниринга» по результатам инженерных изысканий.

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 67-2-2-2-041385-2023 г. от 18 июля 2023 г. по объекту: «3-х секционный жилой дом №6 (по генплану) многоэтажной жилой застройки в г. Смоленске, ул. Попова, юго-западнее д. Киселёвка», выданное ООО «ГеоТехПлан» по проектной документации.

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 67-2-1-2-055689-2023 г. от 19 сентября 2023 г. по объекту: «3-х секционный жилой дом №6 (по генплану) многоэтажной жилой застройки в г. Смоленске, ул. Попова, юго-западнее д. Киселёвка», выданное ООО «ГеоТехПлан» по проектной документации.

**6. Сведения о ранее выданных заключениях по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения**

Нет данных

**7. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение**

3-х секционный жилой дом №6 (по генплану) многоэтажной жилой застройки в г.Смоленске, ул.Попова, юго-западнее д.Киселёвка.  
Адрес: 214032, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, юго-западнее д. Киселевка.

**8. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших изменения в проектную документацию**

Индивидуальный предприниматель Мануилов Владимир Ильич (ИП Мануилов В.И.).  
214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 9А, корпус 1, кв. 49.  
Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации СРО «Объединение смоленских проектировщиков» - 238, эл. адрес: vm\_13@mail.ru.  
ОГРНИП 315673300014227, ИНН 670100632332.

**9. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в проектную документацию**

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «АН Гарант-Жилье» (ООО СЗ «АН Гарант-Жилье»), Директор Ребрик Н.Ю., 214014 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Исаковского, д.5, офис 202, тел. (4812) 38-78-36.  
ОГРН 1026701426553, ИНН 6731038586, КПП 673101001.

**10. Описание изменений, внесенных в проектную документацию**

**Раздел 1. «Пояснительная записка»**

Внесены изменения в текстовую часть и изменены технико-экономические показатели в связи с пересчетом площадей квартир:

- Площадь квартир — 6091,06 м<sup>2</sup>;
- Общая площадь квартир с учётом 50% площади лоджий — 6284,46 м<sup>2</sup>;
- Общая площадь квартир с учётом 100% площади лоджий — 6477,16 м<sup>2</sup>.

Изменения в технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, читать **«Изменения в технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения № 57 К от 22.02.2023г., выданные СМУП «Горводоканал»;**

Технические условия ливневую на канализацию, читать **«Технические условия СОГБУ «Спецавто» № 90 от 16.02.2023г.»**

## ***Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»***

Данная проектная документация является корректировкой ранее выпущенного проекта «3-х секционный жилой дом №6 (по генплану) многоэтажной жилой застройки в г. Смоленске, ул. Попова, юго-западнее д. Киселёвка», прошедшая экспертизу и получившая положительное заключение. На основании задания Заказчика (дополнительного письма-задания ООО СЗ «АН Гарант-жильё» исх.№ 683 от 28.08.2023г.) требуется запроектировать пожарный проезд вдоль главного фасада жилого дома в границах предоставленного земельного участка.

В разделе «Схема планировочной организации земельного участка» устройство пожарного проезда в границах земельного участка повлекло корректировку:

- места размещения многоэтажного жилого дома;
- технико-экономических показателей земельного участка.

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства:

Площадь земельного участка – 4332,0 кв. м

Площадь застройки – 943,90 кв. м

Площадь покрытий – 2073,90 кв. м

Площадь озеленения – 1314,20 кв. м

Внесенные изменения выполнены в соответствии с градостроительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными требованиями, требованиями технических регламентов о безопасности зданий и сооружений, а также с учетом требований по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Все остальные проектные решения в разделе на объект: «3-х секционный жилой дом №6 (по генплану) многоэтажной жилой застройки в г. Смоленске, ул. Попова, юго-западнее д. Киселёвка» - без изменений.

## ***Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»***

Изменены фасады, пересчитаны площади с/у – из-за сдвижки вентблока по осям 7, 17, 27 изменен план технического этажа (верхнего), изменен разрез и пересчитаны технико-экономические показатели.

#### **Раздел 4. «Конструктивные решения»**

В соответствии с письмом - заданием заказчика «АН Гарант-жильё» исх.№ 849 от 13.10.2023г. вентиляционные каналы выведены выше кровли, теплый верхний технический этаж переработан на холодный. В связи с этим изменен состав чердачного перекрытия и покрытия, изменена схема расположения плит покрытия, изменен план кровли в части расположения вентиляционных шахт и разуклонки, а также предусмотрено утепление вентиляционных шахт на холодном чердаке.

*Оперативные изменения, внесенные в проект:*

По замечаниям экспертизы по уклонообразующему слою из керамзита в составе кровли предусмотрена армированная стяжка толщиной не менее 40 мм в соответствии с требованиями п.5.1.4 и п.5.2.1 СП 17.13330.2017.

#### **Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»**

##### **Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»**

В проектную документацию по вентиляции по объекту: «3-х секционный жилой дом №б (по генплану) многоэтажной жилой застройки в г. Смоленске, ул. Попова, юго-западнее д. Киселёвка.» на письма-задания исх.№ 849 от 13.10.2023г. внесены изменения в раздел проектной документации КР и ИОС4 - вентиляционные каналы выведены выше кровли.

В соответствии с этим теплый верхний технический этаж переработан на холодный. Разделы выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами:

1. СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 – Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
2. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99\* - Строительная климатология»;

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции:

Средняя температура воздуха:  $-23^{\circ}\text{C}$ ;

Продолжительность отопительного периода составляет 207 суток;

Средняя температура отопительного периода:  $-2.0^{\circ}\text{C}$ ;

*Вентиляция*

Удаление воздуха осуществляется через вытяжные каналы, расположенные в санузлах, ванных комнатах, кухнях.

Коллективные вытяжные каналы – сборные железобетонные.

Все вытяжные вентиляционные железобетонные каналы выводятся выше кровли, но не менее 0.5 м от уровня кровли.

В помещениях сан. узлов, ванных, кухонь предусмотрена установка регулируемых вентиляционных решеток. В помещениях кухонь предусмотрены два вытяжных канала: один с установкой вытяжных осевых накладных вентиляторов ERA 5C D 125 с обратным клапаном (либо аналог), второй для естественной вентиляции.

Приток воздуха происходит за счёт инфильтрации наружного воздуха через неплотности наружных ограждений, открываемые форточки, а также установленные оконные приточные клапаны инфильтрации воздуха Air-Box Comfort (либо аналог).

Для притока воздуха в кухню предусмотреть зазор под дверью  $F=0.025 \text{ м}^2$ .

**11. Выводы о подтверждении или не подтверждении соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, установленным требованиям, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и результатам инженерных изысканий**

Технические решения, принятые при внесении изменений в разделы:

раздел 1 «Пояснительная записка»;

раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» шифр 755-19.10.2022-ПЗУ;

раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения» шифр 755-19.10.2022-АР;

раздел 4. «Конструктивные решения» шифр 755-19.10.2022-КР;

раздел 5. Подраздел 4. «Отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети» шифр 755-19.10.2022-ИОС4 - по объекту: «3-х секционный жилой дом №6 (по генплану) многоэтажной жилой застройки в г.Смоленске, ул.Попова, юго-западнее д.Киселёвка», полностью совместимы с разделами, в которые не вносились изменения, соответствуют действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам.

**12. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения**

1. Коньков Алексей Федорович, Аттестат МС-Э-1-6-10087  
«2.1.2. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»  
дата получения 22.01.2018, дата окончания действия 22.01.2030

2. Суворова Наталья Сергеевна, Аттестат МС-Э-3-5-13338  
« 5.2.1. Схемы планировочной организации земельных участков»  
дата получения 20.02.2020, дата окончания действия 20.02.2030

3.Тимонькина Любовь Алексеевна, Аттестат МС-Э-51-2-9647  
« 2.1.3. Конструктивные решения» дата получения 12.09.2019,  
дата окончания действия 12.09.2029

## Протокол проверки электронной подписи

Протокол создан в сервисе Контур.Кристо, 31 января 2024, 11:30:31 МСК

Подпись подтверждена

### Проверяемые файлы

#### Исходный документ

Заключение №67-2-1-2-0002-2024 по ж.д.  
№6 по ул.Попова по результатам оценки  
соответствия.pdf  
Создан 31 января 2024, 11:01:52 МСК  
Размер 631910 байт

#### Файл подписи

Слободич.sig  
Создан 31 января 2024, 11:20:06 МСК  
Размер 3771 байт

### Под документом поставлена 1 подпись

#### Сертификат квалифицированный

ООО "ГЕОТЕХПЛАН"  
Директор  
Слободич Владислав Викторович  
ИНН ЮЛ: 6732130111  
ИНН: 673000052333  
ОГРН: 1166733066191  
СНИЛС: 11681435854  
RU, 67 Смоленская область, Смоленск  
ул. Коненкова, д. 4, офис 1  
geotehplan@gmail.com

#### Область применения сертификата

Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)  
Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)

#### Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.3.2)

#### Алгоритм ключа проверки ЭП

ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.2.2)

#### Выдан

Федеральная налоговая служба  
ОГРН: 1047707030513  
Подразделение:  
RU, 77 Москва, г. Москва  
uc@tax.gov.ru

#### Срок действия

Действителен с: 27 января 2023 г., 10:34:23 МСК  
Действителен по: 27 апреля 2024 г., 10:44:23 МСК

#### Подпись подтверждена

Подпись была создана для проверяемого документа, и он  
после этого не был изменён.

Подпись создана 31 января 2024, 11:20:02 МСК (дата не  
проверена)

Протокол создан на сайте <https://crypto.kontur.ru>

## Протокол проверки электронной подписи

Протокол создан в сервисе Контур.Кристо, 31 января 2024, 11:31:15 МСК

Подпись подтверждена

### Проверяемые файлы

#### Исходный документ

Заключение №67-2-1-2-0002-2024 по ж.д.  
№6 по ул.Попова по результатам оценки  
соответствия.pdf  
Создан 31 января 2024, 11:01:52 МСК  
Размер 631910 байт

#### Файл подписи

Коньков.sig  
Создан 31 января 2024, 11:21:47 МСК  
Размер 3483 байт

### Под документом поставлена 1 подпись

#### Сертификат квалифицированный

ООО "ГеоТехПлан"  
заместитель директора  
Коньков Алексей Федорович  
ИНН ЮЛ: 6732130111  
ИНН: 165002056062  
ОГРН: 1166733066191  
СНИЛС: 05788594838  
RU, 67 Смоленская область, г. Смоленск  
ул. Коненкова д. 4 офис 1  
geotehplan@gmail.com

#### Область применения сертификата

Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)  
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)

#### Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.3.2)

#### Алгоритм ключа проверки ЭП

ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.2.2)

#### Выдан

АО "КАЛУГА АСТРАЛ"  
ОГРН: 1024001434049  
Подразделение:  
RU, 40 Калужская область, г. Калуга  
ca@astral.ru

#### Срок действия

Действителен с: 24 марта 2023 г., 13:41:22 МСК  
Действителен по: 24 июня 2024 г., 13:51:22 МСК

#### Подпись подтверждена

Подпись была создана для проверяемого документа, и он после этого не был изменён.

Подпись создана 31 января 2024, 11:21:45 МСК (дата не проверена)



## Протокол проверки электронной подписи

Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 31 января 2024, 11:39:42 МСК

Подпись подтверждена

### Проверяемые файлы

#### Исходный документ

Заключение №67-2-1-2-0002-2024 по ж.д.  
№6 по ул.Попова по результатам оценки  
соответствия.pdf  
Создан 31 января 2024, 11:01:52 МСК  
Размер 631910 байт

#### Файл подписи

Заключение №67-2-1-2-0002-2024 по ж.д.  
№6 по ул.Попова по результатам оценки  
соответствия.pdf.sig  
Создан 31 января 2024, 11:38:29 МСК  
Размер 7907 байт

### Под документом поставлена 1 подпись

#### Сертификат квалифицированный

Суворова Наталья Сергеевна  
ИНН: 673101546040  
СНИЛС: 03145055711  
RU, Смоленская область  
707172@list.ru

#### Выдан

ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"  
ОГРН: 1027600787994  
Подразделение: Удостоверяющий центр  
RU, Ярославская область, г. Ярославль  
ca\_tensor@tensor.ru

#### Срок действия

Действителен с: 27 февраля 2023 г., 12:33:13 МСК  
Действителен по: 27 февраля 2024 г., 12:43:13 МСК

#### Подпись подтверждена

Подпись была создана для проверяемого документа, и он  
после этого не был изменён.

Подпись создана 31 января 2024, 11:36:37 МСК (дата не  
проверена)

#### Область применения сертификата

Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)  
Формирование запроса о предоставлении сведений из  
ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним и о  
предоставлении сведений из государственного кадастра  
недвижимости (1.2.643.5.1.24.2.1.3)  
Пользователь службы штампов времени (КриптоПро УЦ)  
(1.2.643.2.2.34.25)  
Пользователь службы актуальных статусов (КриптоПро УЦ)  
(1.2.643.2.2.34.26)  
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)  
Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ)  
(1.2.643.2.2.34.6)

#### Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.3.2)

#### Алгоритм ключа проверки ЭП

ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.2.2)

## Протокол проверки электронной подписи

Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 31 января 2024, 11:28:07 МСК

Подпись подтверждена

### Проверяемые файлы

#### Исходный документ

Заключение №67-2-1-2-0002-2024 по ж.д.  
№6 по ул.Попова по результатам оценки  
соответствия.pdf  
Создан 31 января 2024, 11:01:52 МСК  
Размер 631910 байт

#### Файл подписи

Заключение №67-2-1-2-0002-2024 по ж.д.  
№6 по ул.Попова по результатам оценки  
соответствия.pdf.sig  
Создан 31 января 2024, 11:23:16 МСК  
Размер 3483 байт

### Под документом поставлена 1 подпись

#### Сертификат квалифицированный

ООО "ГеоТехПлан"  
специалист-эксперт  
Тимонькина Любовь Алексеевна  
ИНН юл: 6732130111  
ИНН: 673103385060  
ОГРН: 1166733066191  
СНИЛС: 03230150075  
RU, 67 Смоленская область, г. Смоленск  
ул. Коненкова д. 4 офис 1  
geotehplan@gmail.com

#### Область применения сертификата

Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)  
Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)

#### Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.3.2)

#### Алгоритм ключа проверки ЭП

ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.2.2)

#### Выдан

АО "КАЛУГА АСТРАЛ"  
ОГРН: 1024001434049  
Подразделение:  
RU, 40 Калужская область, г. Калуга  
ca@astral.ru

#### Срок действия

Действителен с: 23 марта 2023 г., 14:07:09 МСК  
Действителен по: 23 июня 2024 г., 14:17:09 МСК

#### Подпись подтверждена

Подпись была создана для проверяемого документа, и он  
после этого не был изменён.  
Подпись создана 31 января 2024, 11:23:06 МСК (дата не  
проверена)

Протокол создан на сайте <https://crypto.kontur.ru>

## RA.RU.612298 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕХПЛАН"

Номер свидетельства об аккредитации	RA.RU.612298
Дата внесения в реестр	03.07.2023
Статус	Действует

### Аккредитованное лицо

ИНН	6732130111
ОГРН	1166733066191
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "ГЕОТЕХПЛАН"
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕХПЛАН"
ФИО руководителя	СЛОБОДИЧ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
Адрес места нахождения	214000, РОССИЯ, Смоленская область, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. КОНЕНКОВА, Д. 4, ОФИС 1
Номер телефона	+77910011085, +77910786908
Адрес электронной почты	geotehplan@gmail.com, gtpexpertiza@gmail.com
Адрес сайта в сети Интернет	http://geotehplan.ru
КПП	673201001
Действующая область аккредитации	На право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

### Работники аккредитованного лица

ФИО эксперта	Номер аттестата	Дата выдачи аттестата	Дата окончания срока действия аттестата	Направление деятельности	Дата начала работы
Агеенко Наталья Михайловна	МС-Э-7-2-6893	20.04.2016	24.04.2027	(2.1.2/6) Объемно-планировочные и архитектурные решения	
Коньков Алексей Федорович	МС-Э-1-6-10087	22.01.2018	22.01.2030	(2.1.2/6) Объемно-планировочные и архитектурные решения	
Маннанов Ильдар Ильгизарович	МС-Э-52-2-9664	12.09.2017	12.09.2024	(2.1.3/7) Конструктивные решения	
Тимонькина Любовь Алексеевна	МС-Э-51-2-9647	12.09.2017	12.09.2029	(2.1.3/7) Конструктивные решения	
Фигурова Людмила Александровна	МС-Э-2-2-2407	26.03.2014	26.03.2029	(2.2.3/15) Системы газоснабжения	

## Государственные услуги

## Аккредитация

Номер решения об аккредитации	НЭа-59
Дата решения об аккредитации	30.06.2023
Заявленная область аккредитации	На право проведения негосударственной экспертизы проектной документации
Дата начала действия свидетельства об аккредитации	30.06.2023
Дата окончания действия свидетельства об аккредитации	30.06.2028
Учетный номер бланка	НЭа-59
Дата и время публикации	03.07.2023
ФИО пользователя, опубликовавшего сведения	Добровольская Мария Геннадьевна

КОПИЯ ВЕРНА

Директор ООО «ГЕОТЕХПЛАН»  
Слободич В.В. 



12  
g. brudgess  
ST. Kubahe 2007.  
CHOCOLATE B.B.  
CHOCOLATE B.B.