



81
ООО «Самарские коммунальные системы»
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056
тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

И.О.Б.З.О.А. № 709-05-0430
СП-9/2201-0-2 от 27.04.2021г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Руководителю Управления образования
земельных участков
Департамента градостроительства
городского округа Самара
Рогачевой Т.Г.

ул. Галактионовская, 132, г. Самара,
443100

Технические условия выданы на объект капитального строительства, расположенный по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0000000:822.

1. Вид сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должно быть осуществлено подключение: водоснабжение и водоотведение.

2. Возможные точки подключения объекта капитального строительства:

- водовод Д-700мм по Московскому шоссе;
- канализация Д-200мм по Московскому шоссе.

Объект капитального строительства должен соответствовать строительным нормам и правилам, в том числе таблице 12.5 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).

Обращаем Ваше внимание, что по территории вышеуказанного земельного участка проходят действующие сети водопровода.

3. На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение максимальная нагрузка в возможных точках подключения:


- по водоснабжению – 1,0 м³/сут;
- по водоотведению – 1,0 м³/сут.

4. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: в течение трех лет, с даты выдачи настоящих технических условий.

Обязательства организации, выдавшей условия по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты их получения правообладатель земельного участка не обратился с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Согласно Приказу № 653 от 08.12.2020г департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области «Об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «Самарские коммунальные системы» составляет:

по водоснабжению:



За расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем диаметром:

- от 40 мм и менее – 4,953 тыс.руб./м (без НДС);
 - от 41 мм до 70 мм (включительно) – 5,239 тыс.руб./м (без НДС);
 - от 71 мм до 100 мм (включительно) – 13,909 тыс.руб./м (без НДС);
 - от 101 мм до 150 мм (включительно) – 15,527 тыс.руб./м (без НДС);
 - от 151 мм до 200 мм (включительно) – 17,177 тыс.руб./м (без НДС);
 - от 201 мм до 250 мм (включительно) – 19,495 тыс.руб./м (без НДС);
 - от 251 мм до 350 мм (включительно) – 29,853 тыс.руб./м (без НДС);
- по водоотведению:

За расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем диаметром:

- от 101 мм до 150 мм (включительно) – 18,367 тыс.руб./м (без НДС);
- от 151 мм до 200 мм (включительно) – 19,406 тыс.руб./м (без НДС);
- от 201 мм до 250 мм (включительно) – 19,969 тыс.руб./м (без НДС);
- от 251 мм до 350 мм (включительно) – 30,062 тыс.руб./м (без НДС).

Дата окончания срока действия тарифов – 31.12.2021 год.

Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение – 01.01.2022 год.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий



Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the bottom right corner of the image area.

и скреплено печатью

листов

Руководитель
образования
земельных участков
Т.И. Рогочева
(подпись)

Т.И. Рогочева

